



**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
Z.171229 / D.686295

plaats / datum
Eindhoven,
12-1-2021

Het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Brabant Water NV voor de drinkwaterwinning gelegen aan de Klotputten te Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de op 10 mei 2006 afgegeven vergunning in het kader van de Grondwaterwet met nummer 1191990 aan Brabant Water NV voor de inrichting aan de Klotputten te Eindhoven.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste van de Waterwet:

- I. de voorschriften onder lid 5 zoals deze op 10 mei 2006 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- II. de ambtshalve wijziging van 25 januari 2017 met kenmerk HZ_WWV 2016-5731 in te trekken;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.171229/D.686295.



Rechtsmiddelen

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.171229/D.686295 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	9



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2020/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

1. Dat maximaal 1.575 m³ per uur, 31.500 m³ per dag, 630.000 m³ per maand en 4.200.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, voor de productie van drinkwater uit het pakket gelegen van 210 m -mv tot 320 m -mv.

Voorschrift 2020/2: aantal onttrekkingsputten, filterdiepten en geïnstalleerd capaciteit

2. Op de locatie zijn 9 onttrekkingsputten aanwezig.

Putnummer	diepte filtertraject in m-mv	Putnummer	diepte filtertraject in m-mv
PP404	215,0 - 315,1	PP445	210,2 - 258,2
PP441	215,2 - 265,1	PP446	214,8 - 258,0
PP442	214,0 - 262,0	PP447	216,4 - 268,2
PP443	220,5 - 267,2	PP448	216,0 - 264,0
PP444	219,0 - 262,2		

De maximaal geïnstalleerde capaciteit in m³ per uur bedraagt per onttrekkingsput 175 m³ per uur;

In het geval dat er veranderingen in de winputnummering of als gevolg van een nieuwe waterpassing optreden, zorgt Brabant Water NV, één keer per jaar voor een geactualiseerd overzicht en overlegt dit aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 2020/3: buitengebruikstelling

3. Indien de onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/4: vervanging van een buiten gebruik geraakte put

4. Vervanging van een put die definitief buiten gebruik is gesteld, is toegestaan mits:
 - de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepte;
 - het filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
 - de nieuwe put binnen de begrenzing van het aangewezen waterwingebied van de winning Klotputten wordt gerealiseerd;
 - geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
 - de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
 - de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/3.



Voorschrift 2020/5: uitbreiding van putten binnen het waterwingebied

5. Uitbreiding van het aantal putten binnen de begrenzing van het waterwingebied is toegestaan mits:
- de nieuwe put niet leidt tot een overschrijding van één van de in voorschrift 2020/1 opgenomen maximale uur-, dag-, maand- en/of jaardebieten;
 - de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
 - de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
 - de boorbeschrijving en locatietekening met de nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/6: goedkeuring GS bij aanleg nieuwe putten

6. Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2020/4 en/of 2020/5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

Voorschrift 2020/7: beëindiging grondwaterontrekking

7. Bij het voornemen tot een volledige beëindiging van de onttrekking dient de vergunninghouder onderzoek te doen naar de gevolgen van het stoppen van de grondwateronttrekking. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien nadelige effecten gaan optreden zal de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder deze nadelige effecten zoveel als nodig wegnemen, beperken of compenseren. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2020/8: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

8. In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:
- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
 - de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
 - het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar.

Voorschrift 2020/9: waarnemingsputten

9. Het bestaande net van waarnemingsputten voort te zetten. Aanpassingen t.b.v. de optimalisatie van de beoogde meting van de grondwaterstanden zijn na overleg met GS toegestaan. De filters van deze putten dienen zodanig te worden gesteld, dat de stand van het ondiepe grondwater altijd kan worden gemeten. De stijghoogte of grondwaterstand moet automatisch worden geregistreerd met een minimale frequentie van één keer per uur. Eénmaal per 3 maanden worden deze gegevens uitgelezen, gecontroleerd, gevalideerd en aangeleverd aan TNO.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning uit 2009 verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met nummer 1191990 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 2 november 2020 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 5 november 2020 tot en met 15 december 2020 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Eindhoven.

Proces

Vergunninghouder

Brabant Water is in 2018 rechtstreeks door de provincie op de hoogte gesteld van het besluit van GS van 27 augustus 2018 en het voornemen om de vergunningen van alle waterwinningen te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is besproken op 13 november 2019. Het concept van deze vernieuwde opzet is vervolgens per e-mail op 17 december aan Brabant Water voorgelegd en op 13 februari 2020 besproken. Op 18 mei is het aangepaste concept aan de vergunninghouder gemaïld met het verzoek deze te bekijken en indien nodig, gegevens aan te vullen. In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 12 oktober 2020 de laatste hiervoor benodigde aanvullende gegevens aangeleverd.



Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan de vergunning, van 10 mei 2006 met nummer 1191990, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen.

In 2017 is het voorschrift over de beoogde meting van de grondwaterstanden met een ambtshalve wijziging (kenmerk: kenmerk HZ_WWV-2016-5731) al geactualiseerd. Dit voorschrift is nu integraal overgenomen als voorschrift 2020/9. Hiermee kan de ambtshalve wijziging als vervallen worden beschouwd.

Er zijn geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of andere belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds eerder beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Zodoende gaan wij over tot het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning met nummer 1191990 d.d. 10 mei 2006.