



**Intrekkingsbesluit van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
HZ_WWV-2021-242

plaats / datum
Eindhoven,
25-2-2021

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet, om de op 5 september 2011 met kenmerk C2022383/2793900 verleende vergunning krachtens de Waterwet voor het injecteren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem van Basisschool 't Karregat, gelegen aan de Urkhovenseweg 6 te Eindhoven, in te trekken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 5 september 2011 een vergunning met kenmerk C2022383/2793900 krachtens de Waterwet verleend. De Waterwetvergunning is verleend ten behoeve van het open bodemenergiesysteem van Basisschool 't Karregat, gelegen ter plaatse van de Urkhovenseweg 6 te Eindhoven, zoals bedoeld in artikel 6.4, lid 1 onder b.

Op 26 mei 2015 hebben wij een melding ontvangen dat het systeem niet in gebruik is genomen en dat er in plaats daarvan een gesloten bodemenergiesysteem is aangelegd. Op 27 oktober 2015 heeft onze toezichthouder een controle uitgevoerd op de locatie en heeft dit bevestigd. In zijn bezoekverslag heeft hij gemeld dat de vergunning zal worden ingetrokken.

De vergunning betreft het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem. Het bevoegd gezag kan een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet intrekken, als deze meer dan drie jaar niet wordt gebruikt.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet:

- I. het besluit van 5 september 2011 met kenmerk C2022383/2793900 voor het infiltreren en onttrekken van grondwater ten behoeve van een open bodemenergiesysteem, in te trekken;
- II. de stukken behorende bij het besluit zoals opgenomen onder het kopje "projectbeschrijving" maken deel uit van deze vergunning;



RECHTSMIDDELEN

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar in te dienen.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; gronden van het bezwaar. Tevens verzoeken we u het kenmerk HZ_WWV-2021-242 van deze procedure te vermelden. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum en kan worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-242 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



INHOUDSOPGAVE

Besluit.....	2
Rechtsmiddelen.....	3
Procedurale overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	7



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvraag

Op 26 mei 2015 hebben wij een melding ontvangen dat het systeem niet in gebruik genomen is en dat er inmiddels een gesloten bodemenergiesysteem is aangelegd. Op 27 oktober 2015 heeft onze toezichthouder een controle uitgevoerd op de locatie en dit bevestigd.

De vergunning betreft het infiltreren en onttrekken van grondwater voor een open bodemenergiesysteem van Basisschool 't Karregat, gelegen ter plaatse van de Urkhovenseweg 6 te Eindhoven. De reden van intrekken van deze vergunning is dat het systeem niet is aangelegd. In plaats van het vergunde open bodemenergiesysteem is een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. Daardoor wordt geen gebruik gemaakt van de vergunning op grond van de Waterwet.

Omdat het systeem niet is aangelegd en de vergunning daarom al meer dan 3 jaar niet wordt gebruikt, hebben wij besloten de vergunning van rechtswege in te trekken (op grond van artikel 6.22 tweede lid van de Waterwet).

Projectbeschrijving

Het betreft een besluit tot het intrekken van de watervergunning voor een bodemenergiesysteem dat inmiddels buiten gebruik is.

De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

1. Bezoekverslag controle Waterwet, d.d. 12 november 2015 met begeleidende brief, d.d. 23 november 2015, ODZOB.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

Artikel 6.1 c* van het Waterbesluit bepaalt dat op de voorbereiding van een besluit tot intrekking van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, onder b van de Waterwet, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing is.

De beschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.

Volledigheid aanvraag

Het gaat hier om een ambtshalve intrekking. Wij zijn van oordeel dat de melding van niet in gebruik nemen van het systeem, samen met de bevestiging door de toezichthouder, voldoende informatie bevat voor het overgaan tot intrekking van de vergunning. Vergunninghouder is hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.

Adviezen

Op basis van artikel 6.16 lid 2 van de Waterwet hoeft er enkel advies te worden gevraagd aan het bestuur van het betrokken waterschap bij een nieuwe aanvraag of wijziging van een bestaande vergunning. Voor een intrekking hoeft geen advies te worden gevraagd. Wij hebben dit ook niet gedaan.



Aanhakende / rechtstreeks werkende wetgeving

Provinciaal Waterplan (2016 – 2021), Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant

In het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016 – 2021 is het beleid ten aanzien van het grondwater vastgelegd. Uit het oogpunt van CO₂-reductie en het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt rekening gehouden met een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de energievoorziening. Hierdoor wordt ruimte geboden aan het ontwikkelen en exploiteren van energieopslagsystemen. Daarnaast staan de provinciale regels over de fysieke leefomgeving in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en de Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant.

Bij de beoordeling van de originele aanvraag van de reeds verleende vergunning is in het bijzonder getoetst op de effecten die optreden als gevolg van grondwaterstand- en potentiaalveranderingen.

Het niet in gebruik nemen van het open bodemenergiesysteem en de intrekking van deze vergunning heeft tot gevolg dat deze effecten niet optreden. Tevens komt er weer ruimte vrij in de ondergrond voor het aanleggen van een nieuw systeem.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. OPEN BODEMENERGIESYSTEEM

1.1 INLEIDING

De aanvraag heeft betrekking op de intrekking van een reeds verleende vergunning voor een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet.

1.2 TOETSING

Het toetsingskader bij vergunningverlening heeft als doel de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen. Daarbij moet worden getoetst aan onderliggende wet- en regelgeving, waarbij de Waterwet het belangrijkste toetsingskader vormt. De belangen van het waterbeheer worden beschermd door het opleggen van voorschriften en beperkingen in de vergunning.

Meer dan drie jaar geleden is gemeld dat het bodemenergiesysteem niet in gebruik is genomen. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de vergunning al meer dan drie jaar niet meer gebruikt wordt. Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan bevoegd gezag dan besluiten om de vergunning van rechtswege in te trekken.

In de watervergunning is het volgende voorschrift opgenomen dat in acht moeten worden genomen indien het gebruik van een bodemenergiesysteem wordt beëindigd:

17. Het boren, inrichten en buiten gebruik stellen van één of meerdere bronnen moet worden uitgevoerd conform de in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit gestelde normdocumenten (thans: Protocol 2101, Mechanisch boren, versie 1.0, vastgesteld op 17 juni 2010).

Het niet aanleggen van de onttrekking is gemeld en de gegevens zijn overlegd. Omdat het systeem niet is aangelegd, is het buiten gebruik stellen van de bronnen ook niet aan de orde.

Het is niet gebleken dat de belangen die de Waterwet tracht te beschermen, geschaad worden door de intrekking van de vergunning voor het infiltreren en onttrekken van grondwater. Er is dan ook geen bezwaar tegen het intrekken van de vergunning verleend op 5 september 2011 met kenmerk C2022383/2793900 op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet.

1.3 CONCLUSIE

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde vergunning kan worden ingetrokken.