

Wijngaard

ondertekend door
D Wijngaard op
06-07-2021

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 14 JULI 2021

op de op 19 mei 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van BMC Moerdijk B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 36a te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De definitieve beschikking is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u de handtekening op betrouwbaarheid verifiëren. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

zaaknummer
2021-025143

ons kenmerk
D2021-06-022938

plaats
Tilburg

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 19 mei 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van BMC Moerdijk B.V. (verder: BMC). Het betreft een aanvraag voor het vergroten van de hoeveelheid opgeslagen gasflessen tot 5.000 liter. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan Middenweg 36a te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Locket Online (OLO) onder nummer 6078425 en intern onder zaaknummer 2021-025143.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan BMC:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het vergroten van de hoeveelheid opgeslagen gasflessen tot 5.000 liter;

Tevens besluiten wij:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier OLO met nummer: 6078425 ingekomen op 19 mei 2021;
 - bijlage 1 – toelichting aanvraag – gasflessen pilot d.d. 19 mei 2021;
 - tekening locatie gasflessen, tek. nr. 09102050.01 d.d. 20 april 2021

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te

behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	1
ONDERWERP	1
BESLUIT	1
RECHTSMIDDELEN	1
PROCEDURELE ASPECTEN	3
1. REGULIERE PROCEDURE	3
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	3
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	3
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	3
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	3
1.5. VERGUNNINGPLICHT	3
1.6. BEVOEGD GEZAG	4
1.7. WET NATUURBESCHERMING	4
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	4
1.9. PROCEDURE	4
1.10. ADVIEZEN	5
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6
2. TOETSINGSKADER MILIEU	6
2.1. INLEIDING	6
2.2. TOETSING	6
2.3. CONCLUSIE	7

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 19 mei 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

BMC Moerdijk B.V.
Middenweg 36a
4782 PM Moerdijk

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Voor de proefinstallatie voor afvang van CO₂ is stikstof benodigd. De installatie is begin 2021 opgestart. Nu blijkt dat het verbruik van stikstof groter is dan aanvankelijk werd gedacht. In eerste instantie werd uitgegaan van 1 gasflessenpakket aangesloten op de installatie en één 1 pakket op voorraad. In werkelijkheid zijn 2 gasflessenpakketten aangesloten en 2 pakketten op voorraad. Het verbruik aan stikstof bedraagt 1,3 tot 3 pakketten per dag. In totaal zijn 8 gasflessenpakketten met stikstof benodigd om de proefinstallatie continu te kunnen laten draaien. Daarnaast zijn er nog enkele flessen kalibreergassen benodigd. Alle benodigde gassen voor de proefinstallatie betreffen niet brandbare en toxische gassen (ADR 2.2). De totale hoeveelheid gas dat binnen de inrichting aanwezig is voor de proefinstallatie komt daarmee op 5.000 liter waterinhoud. Deze gasflessen worden opgeslagen in een open gasflessenhok.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier OLO ingekomen op 19 mei 2021;
- bijlage 1 – toelichting aanvraag – gasflessen pilot d.d. 19 mei 2021;
- tekening locatie gasflessen, tek. nr. 09102050.01 d.d. 20 april 2021.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	12 november 2020	19090571	Reviseren van de vergunningssituatie

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
28.4e	Het verbranden van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen.

Op grond van categorie 28.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.2 (de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties) van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het aanhaken is niet van toepassing (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De Wnb-vergunning voor de gehele inrichting van BMC dateert van 8 mei 2018. Voor de opslag van de gasflessen is de stikstofdepositie niet relevant, aangezien er geen NOx wordt uitgestoten. De extra vervoersbewegingen die de aangevraagde wijziging genereert hebben wel een uitstoot van NOx, echter zal de toename maar zeer beperkt zijn en daarmee past deze toename binnen de vergunde transportbewegingen. Aangezien binnen de inrichting al opslag plaatsvindt van gasflessen is er ook geen sprake van een wezenlijke verandering van het project zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de natuurtoestemming niet aanhaakt bij deze procedure.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennisgegeven op het internet via www.brabant.nl.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk;
- Het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant;

Gemeente Moerdijk

Op 3 juni 2021 heeft de gemeente aangegeven geen aanleiding te zien voor het geven van advies.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Op 21 juni 2021 hebben wij van de brandweer een advies ontvangen waarin wordt aangegeven dat ze de aangevraagde situatie acceptabel en verantwoord vinden.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- **Geluid**
Per keer dat er stikstof wordt aangeleverd zal er meer stikstof worden geleverd dan voorheen, hierdoor ontstaat er slechts een beperkte toename in het aantal vervoersbewegingen. In het akoestisch onderzoek BMC Moerdijk Middenweg 36a te Moerdijk d.d. 14 juli 2017 behorende bij de revisievergunning van 12 november 2020 is uitgegaan van maximaal 90 vrachtwagens per dag. In 2020 werden gemiddeld 45 vrachtwagens per dag geregistreerd. Daarmee is het aannemelijk dat de geringe toename van de transportbewegingen door de benodigde gasflessen passen binnen de vergunde transportbewegingen;
- **Externe veiligheid**
Op de activiteiten die bij BMC worden uitgevoerd is het Bevi (besluit externe veiligheid inrichtingen) niet van toepassing. Dit wijzigt ook niet door de aangevraagde wijzigingen. Stikstof is geclassificeerd als ADR-klasse 2.2 en is daarmee niet brandbaar en toxisch en wordt in een daarvoor bedoelde opslagvoorziening opgeslagen, conform de relevante voorschriften uit hoofdstuk 6 van de PGS15:2016. Deze voorschriften zijn geborgd in voorschrift 5.1.3 van de revisievergunning van 12 november 2020. De risico's worden daarmee voldoende afgedekt.
- **Brandveiligheid**
Voorschrift 6.2.6 van de PGS15:2016 schrijft de benodigde afstanden voor van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens, bouwwerken van de inrichting of brandbare objecten. In beginsel moet er vanaf de opslagvoorziening 10 meter worden vrijgehouden tot brandbare objecten. In de toelichting van het voorschrift is opgenomen dat van deze afstanden kan worden afgeweken als aannemelijk kan worden gemaakt dat de stralingsbelasting nooit hoger zal worden dan 10 kW/m². Binnen de 10 meter van de opslagvoorziening bevindt zich een aardgas meet-/regelstation. De constructie en de buitenwanden van dit station voldoen aan een WBDBO van 60 minuten, waardoor het afstandscriterium komt te vervallen.

Daarnaast bevindt zich nog binnen de 10 meter het gebouw van de 'oude' desinfectiestraat. Deze wordt tegenwoordig gebruikt als wasplaats voor kleine onderdelen en opslagplaats voor niet brandbare goederen zoals metalen. Vanuit dit gebouw is geen brand te verwachten.

Ten slotte bevindt zich binnen de 10 meter van de opslagvoorziening de kantoorunit/besturingsruimte van de pilotplant. Een mogelijke brand vanuit deze ruimte kan alleen maar ontstaan vanuit een prullenbak of ten gevolge van kortsluiting. Om escalatie van een eventuele beginnende brand te voorkomen is in de kantoorunit/besturingsruimte een brandalarm, is er continu (7 dagen per week, 24 uur per dag) personeel en zijn er blusmiddelen aanwezig. Hierdoor is de kans op brand waarbij een grotere stralingsbelasting dan 10 kW/m² zal ontstaan op de gasflessenopslag verwaarloosbaar klein.

Uit het advies van 21 juni 2021 van de Veiligheidsregio blijkt dat de brandweer gelet op het risico in combinatie met de maatregelen de situatie acceptabel en verantwoord vindt. Wij kunnen de redenering van de brandweer volgen en vinden dat het door de aanvrager voldoende aannemelijk is gemaakt dat de stralingsbelasting op de gasflessenopslag nooit hoger zal worden dan 10 kW/m², waarmee de aangevraagde locatie voor de gasflessenopslag akkoord is.

De verandering leidt tot geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Aanvraag omgevingsvergunning voor OLO 6078425 BMC Moerdijk BV betreft wijziging in gasflessen CO2 proefinstallatie, gelegen aan Middenweg 36a Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo voor BMC Moerdijk BV, voor de inrichting gelegen aan Middenweg 36a te Moerdijk.

13 juli 2021, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van BMC Moerdijk BV. De aanvraag betreft het vergroten van de hoeveelheid opgeslagen gasflessen tot 5.000 liter, voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 36a te Moerdijk.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19juli 2021 tot en met 30augustus 2021 ter inzage bij de gemeente Mowerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw F. de Vet, telefoon (013) 206 01 00.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is toegezonden op d.d. 14 juli 2021. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de indiener;
2. de dagtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
4. de gronden van het bezwaar.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-025143 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

