



**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk

Z.171216 / D.787789

plaats / datum

Eindhoven,

2-8-2021

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning verleend aan de gemeente Bergen op Zoom voor de drinkwaterwinningen gelegen aan de Mondafseweg 66 en Huijbergsebaan te Bergen op Zoom.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst, afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant





BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de op 9 december 1986 afgegeven vergunning in het kader van de Grondwaterwet Drinkwaterbedrijven met nummer 126.252 aan de gemeente Bergen op Zoom voor de inrichting aan de Mondafseweg 66 en Huijbergsebaan te Bergen op Zoom.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 9 december 1986 verleende vergunning met nummer 126.252 aan gemeente Bergen op Zoom te wijzigen in Brabant Water NV te 's-Hertogenbosch t.b.v. het onttrekken van water aan de bodem binnen het waterwingebied Bergen op Zoom gelegen aan de Mondafseweg 66 en Huijbergsebaan te Bergen op Zoom;
- II. de ambtshalve wijziging van 17 januari 2017 met kenmerk 00.432.504/16101102 in te trekken;
- III. de voorschriften onder II. sub 1 t/m 6 zoals deze op 9 december 1986 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- IV. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit besluit is geregistreerd onder nummer Z.171216/D.787789.



Rechtsmiddelen

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.171216 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen.....	10



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2020/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

- Dat maximaal 1.031 m³ per uur, 20.625 m³ per dag, 412.500 m³ per maand en 2.750.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, voor de productie van drinkwater uit het pakket gelegen van 75 m -mv tot 120 m -mv;
- Dat maximaal 844 m³ per uur, 16.875 m³ per dag, 337.500 m³ per maand en 2.250.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, voor de productie van drinkwater uit het pakket gelegen van 25 m -mv tot 70 m -mv.

Voorschrift 2020/2: aantal onttrekkingsputten, filterdiepten en geïnstalleerd capaciteit

2. Op de locatie zijn 17 onttrekkingsputten aanwezig.

Putnummer	diepte filtertraject in m-mv	Putnummer	diepte filtertraject in m-mv
PP001	88,1 - 110,2	PP051	34,4 - 58,5
PP002	83,0 - 111,1	PP052	44,2 - 64,4
PP003	83,0 - 112,0	PP053	32,6 - 56,9
PP004	80,1 - 109,2	PP054	29,7 - 60,6
PP005	83,5 - 107,9	PP061	33,1 - 62,1
PP011	88,0 - 112,3	PP062	39,9 - 64,2
PP012	89,0 - 113,2	PP063	37,0 - 66,1
PP013	86,1 - 110,4		
PP014	89,2 - 113,4		
PP015	90,0 - 114,3		

De maximaal geïnstalleerde capaciteit in m³ per uur bedraagt per onttrekkingsput 65 m³ per uur.

In het geval dat er veranderingen in de winputnummering of als gevolg van een nieuwe waterpassing optreden, zorgt Brabant Water NV 1 keer per jaar voor een geactualiseerd overzicht en overlegt dit aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 2020/3: buitengebruikstelling

3. Indien de onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/4: vervanging van een buiten gebruik geraakte put

4. Vervanging van een put die definitief buiten gebruik is gesteld, is toegestaan mits:
- de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
 - het filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;



- de nieuwe put binnen de begrenzing van het aangewezen waterwingebied van de winning Bergen op Zoom wordt gerealiseerd;
- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/3.

Voorschrift 2020/5: uitbreiding van putten binnen het waterwingebied

5. Uitbreiding van het aantal putten binnen de begrenzing van het waterwingebied is toegestaan mits:
 - de nieuwe put niet leidt tot een overschrijding van één van de in voorschrift 2020/1 opgenomen maximale uur-, dag-, maand- en/of jaardebieten;
 - de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
 - de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
 - de boorbeschrijving en locatietekening met de nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/6: goedkeuring GS bij aanleg nieuwe putten

6. Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2020/4 en/of 2020/5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

Voorschrift 2020/7: beëindiging grondwateronttrekking

7. Bij het voornemen tot een volledige beëindiging van de onttrekking dient de vergunninghouder onderzoek te doen naar de gevolgen van het stoppen van de grondwateronttrekking. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien nadelige effecten gaan optreden zal de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder deze nadelige effecten zoveel als nodig wegnemen, beperken of compenseren. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2020/8: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

8. In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 - de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
 - de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
 - het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar.



Voorschrift 2020/9: waarnemingsputten

9. Het bestaande net van waarnemingsputten voort te zetten. Aanpassingen t.b.v. de optimalisatie van de beoogde meting van de grondwaterstanden zijn na overleg met GS toegestaan. De filters van deze putten dienen zodanig te worden gesteld, dat de stand van het ondiepe grondwater altijd kan worden gemeten. De stijghoogte of grondwaterstand moet automatisch worden geregistreerd met een minimale frequentie van één keer per uur. Eénmaal per 3 maanden worden deze gegevens uitgelezen, gecontroleerd, gevalideerd en aangeleverd aan TNO.

Van de voorgeschreven peilbuizen dient jaarlijks, afhankelijk van het meetpunt, één tot maximaal 4 keer een monster te worden genomen. Van de genomen monsters dient het chloridegehalte te worden bepaald en jaarlijks moeten de ontwikkeling van de chlorideconcentraties en afwijkingen worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 van de Waterwet zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met nummer 126.252, d.d. 9 december 1986 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 3 juni 2021 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Bergen op Zoom.



Proces

Vergunninghouder

Brabant Water is in 2018 rechtstreeks door de provincie op de hoogte gesteld van het besluit van GS van 27 augustus 2018 en het voornemen om de vergunningen van alle waterwinningen te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is besproken op 13 november 2019. Het concept van deze vernieuwde opzet is vervolgens per e-mail op 17 december aan Brabant Water voorgelegd en op 13 februari 2020 besproken. Op 16 april is het aangepaste concept aan de vergunninghouder gemaïld met het verzoek deze te bekijken en indien nodig, gegevens aan te vullen. In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 20 mei 2021 de laatste hiervoor benodigde aanvullende gegevens aangeleverd.

Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan de vergunning, van 9 december 1986 met nummer 126.252, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen.

In 2017 zijn met een ambtshalve wijziging (kenmerk: 00.432.504/16101102) een aantal voorschriften al deels aangepast. Dit betrof o.a. over de beoogde meting van de grondwaterstanden. Deze zijn nu in deze ambtshalve wijziging geactualiseerd opgenomen in voorschrift 2021/1 en 2021/9. Hiermee kan de ambtshalve wijziging uit 2017 als vervallen worden beschouwd. Tevens is de tenaamstelling veranderd.

Er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of andere belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds eerder beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Gelet op voorgaande overwegingen gaan wij over tot het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning met nummer 126.252 d.d. 9 december 1986.