


## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

Ambtshalve actualisatie van de omgevingsvergunning van Waterschap Brabantse Delta krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting RWZI Dongemond aan de Statendamweg 90 te Oosterhout.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Namens dezen,

  
Teammanager  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: 2022-036326

Ons kenmerk:  
D2024-00033317

Datum : 19-2-2024

Plaats:  
Tilburg

*De digitale ondertekening van deze beschikking is in ons registratiesysteem vastgelegd. De authenticiteit van de handtekening is daarmee digitaal geborgd. Als gevolg daarvan is dit document niet meer voorzien van een handtekening.*



# BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING

## ONDERWERP

Op 2 oktober 2020 is een omgevingsvergunning verleend aan Waterschap Brabantse Delta voor RWZI Dongemond. De inrichting is gelegen aan de Statendamweg 90 te Oosterhout. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 190421045.

Wij besluiten deze omgevingsvergunning gedeeltelijk te wijzigen.

## BESLUIT

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) bovengenoemde omgevingsvergunning gedeeltelijk te wijzigen. De gedeeltelijke wijziging omvat het toevoegen van voorschriften aangaande de opslag van gevaarlijke stoffen tot 10 ton. Deze opslag moet voldoen aan voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS15.

## RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN BESLUIT UITGEBREIDE PROCEDURE

### Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Verstuur uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw beroepschrift en uw handtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

### Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw beroepschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een beroepschrift en het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).



## VOORSCHRIFTEN

### 10 GEVAARLIJKE STOFFEN

#### 10.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton

10.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals benoemd in de richtlijn PGS15 (2016), moet in speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van de volgende paragrafen van de PGS15 (2016):

- §3.1
- §3.2 (m.u.v. vs. 3.2.3, 3.2.5 en 3.2.6, 3.2.11 en 3.2.12);
- §3.4 (m.u.v. vs. 3.4.2 en 3.4.6);
- §3.5;
- §3.6;
- §3.9 t/m §3.18.

# OVERWEGINGEN

## 1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### 1.1. Projectbeschrijving

Waterschap Brabantse Delta heeft een omgevingsvergunning voor RWZI Dongemond gelegen aan de Statendamweg 90 te Oosterhout, voor het in werking hebben van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk en industrieel afvalwater en een vergistingsinstallatie voor verwerking van eigen slib en slib afkomstig van andere rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer van het Waterschap Brabantse Delta.

Wij hebben de vigerende omgevingsvergunning getoetst. Deze toetsing geeft aanleiding tot het wijzigen van de eerder verleende vergunning van 2 oktober 2020, kenmerk 19042104. De wijziging omvat het toevoegen van voorschriften aangaande de opslag van gevaarlijke stoffen tot 10 ton. Deze opslag moet voldoen aan voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS15.

### 1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	02-10-2020	19042104	Vergunning voor de gehele inrichting
Omgevingsvergunning bouwen + milieuneutraal veranderen	08-06-2022	2022-018271	Toevoegen van een C-bron voor het verhogen van de denitrificatiesnelheid
Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen	09-11-2023	2023-038402	Vervangen van aluminiumchloride door aluminiumsulfaat

### 1.3. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting staan genoemd in bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies (hierna: RIE). Om die reden is op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

### 1.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Bor.

### 1.5. Procedure en zienswijze

De vigerende omgevingsvergunning van 2 oktober 2020, kenmerk 190421045, is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de wijziging eveneens te worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Wij hebben Waterschap Brabantse Delta bij brief van 12 september 2022 de gelegenheid geboden om binnen 2 weken zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door Waterschap Brabantse Delta geen gebruik gemaakt.



## **1.6. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Wij hebben zowel het voornemen als het ontwerp van de ambtshalve wijziging niet voor advies voorgelegd aan andere bestuursorganen.

## **1.7. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning**

Er zijn geen zienswijzen en adviezen naar voren gebracht. De omgevingsvergunning is daarom niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.



## **2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **2.1. Toetsingskader**

Overeenkomstig artikel 2.31, lid 2 van de Wabo, heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om een vergunning aan te passen. De omstandigheden waaronder dit kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, lid 2, onder b: Het bevoegd gezag kan voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

### **2.2. Beste beschikbare technieken**

Binnen de inrichting worden in beginsel één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende industriële emissies uitgevoerd:

- Categorie 5.3b, nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante conclusies. Bij het bepalen van de best beschikbare technieken en de aan deze beschikking verbonden voorschriften hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- PGS15: 2016 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

### **2.3. Conclusie**

De voorschriften van de omgevingsvergunning die is verleend op 2 oktober 2020, kenmerk 190421045, worden (gedeeltelijk) gewijzigd. De wijziging omvat het toevoegen van voorschriften aangaande de opslag van gevaarlijke stoffen tot 10 ton. Deze opslag moet voldoen aan voorschriften uit hoofdstuk 3 van de PGS15.