

# Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


**Directie**  
Ecologie  
**Ons kenmerk**  
C2019221/2826425

op de op 11 maart 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Bowie Recycling, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de Gerstdijk 14 te Helmond

's-Hertogenbosch, 28 oktober 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,  
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document  
digitaal ondertekend

## INHOUDSOPGAVE

<b>OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT</b>	<b>3</b>
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
3 Documenten	3
<b>OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL</b>	<b>4</b>
1 Gegevens aanvrager	4
2 Projectbeschrijving	4
3 Huidige vergunnings situatie	5
4 Bevoegd gezag	5
5 Procedure regulier	5
6 Volledigheid aanvraag en opschorting	5
7 Advies	6
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>7</b>
<b>1 (Ver)Bouwen</b>	<b>7</b>
1.1 Algemene voorschriften die betrekking hebben op alle bouwactiviteiten	7
1.2 Voorschriften met betrekking tot de bouwactiviteiten van de kantoren (activiteit bouwen 3 en 4)	7
1.3 Voorschriften met betrekking tot de bouwactiviteiten van de overkapping (activiteit bouwen 11)	8
<b>2 Bodem</b>	<b>9</b>
2.1 Bodembelastingonderzoek	9
<b>OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN</b>	<b>10</b>
<b>1 Overwegingen gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan</b>	<b>10</b>
1.1 Inleiding	10
1.2 Toetsing	10
1.3 Conclusie	10
<b>2 Het (ver)bouwen van een bouwwerk</b>	<b>11</b>
2.1 Inleiding	11
2.2 Bouwbesluit	11
2.3 Bouwverordening	11
2.4 Welstand	11
2.5 Bestemmingsplan	11
2.6 Conclusie	11
<b>3 In werking hebben van een inrichting</b>	<b>12</b>
3.1 Inleiding	12
3.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	12
3.3 Bodem	12
3.4 Conclusie	12

# OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

## 1 Onderwerp

Wij hebben op 11 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bowie Recycling. De aanvraag betreft het bouwen van bouwwerken, het strijdig gebruik van gronden of bouwwerken met het bestemmingsplan en het veranderen van de werking van de inrichting uitgevoerd aan de Gerstdijk 14 te Helmond. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2019221 en op het OLO, onder nummer 77932.

Concreet wordt verzocht om:

- Een vergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder a (bouwen);
- Een vergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder c (strijdig gebruik bestemmingsplan);
- Een vergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder e (milieu).

## 2 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning (Wabo) te verlenen voor:
  - o het bouwen van bouwwerken (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  - o de aangevraagde activiteiten “bouwen” 4, 8, 9, 10 en 6 (ged.) in strijd met het geldende bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) met toepassing van de binnenplanse afwijkmogelijkheid;
  - o het veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
- de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
- dat de aanvraag, inclusief bijlagen d.d. 11 maart 2011 en aanvullende gegevens d.d. 15 en 27 september 2011, 13, 14 en 20 oktober 2011, onderdeel uit maken van deze vergunning;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

## 3 Documenten

De volgende documenten behorend bij de aanvraag zijn te vinden op het OLO, onder nummer 77932:

- aanvraagformulier milieuneutraal veranderen, inclusief bijlagen d.d. 11 maart 2011;
- aanvraag formulieren activiteit bouwen (1 tot en met 11), inclusief bijlagen d.d. 11 maart 2011, 13 en 20 oktober 2011;
- aanvullingen d.d. 15 september 2011 (waar vermeld ter vervanging van eerder ingediende stukken).

# OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

## 1 Gegevens aanvrager

Op 11 maart 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van:

- Bowie Recycling, Heistraat 28 te Landhorst.

## 2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- Het bouwen van de volgende bouwwerken:
  - o Activiteit bouwen 1: betoncentrale en keerwanden (aanduiding E en D)
  - o Activiteit bouwen 2: twee bovengrondse dieseltanks (aanduiding F)
  - o Activiteit bouwen 3: kantoor bij hoofdingang (aanduiding H)
  - o Activiteit bouwen 4: kantoor met laboratorium (aanduiding I)
  - o Activiteit bouwen 5: zeecontainer t.b.v. werkplaats (aanduiding J)
  - o Activiteit bouwen 6: keerwanden (aanduiding K)
  - o Activiteit bouwen 7: tank- en wasplaats (aanduiding L)
  - o Activiteit bouwen 8: trafo-gebouw (aanduiding Q)
  - o Activiteit bouwen 9: ventilatoren + afzuiging (aanduiding N)
  - o Activiteit bouwen 10: stoffilter (aanduiding P)
  - o Activiteit bouwen 11: overkapping t.b.v. houtopslag (achter hal B)
- Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan:
  - o De bouwwerken aan de zuidzijde van het terrein liggen buiten de bebouwingsgrens;
- Het veranderen van de werking van de inrichting:
  - o Het plaatsen van een luchtfilterinstallatie;
  - o Het uitbreiden van de te accepteren euralcodes;
  - o Incidentele opslaghoeveelheden als representatief beschouwen;
  - o Het realiseren van overkappingen;
  - o Wijzigen indeling terrein betoncentrale;
  - o Het verplaatsen van de doorgang ten behoeve van het terrein van de betoncentrale;
  - o Het verplaatsen van de was- en tankplaats inclusief bovengrondse tanks;
  - o Het plaatsen van een trafo.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning (voor een overzicht en situering van de te bouwen gebouwen en bouwwerken: zie inrichtingstekening versie 2011.03 d.d. 15-09-2011).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het bouwen van bouwwerken, het gebruik van gebouwen en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het veranderen van de werking van een inrichting.

### **3 Huidige vergunnings situatie**

Voor de inrichting is eerder een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 27 november 2009 met kenmerk 1608228.

De revisievergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

### **4 Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 2 van de Wabo, hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoals ruimte, milieu, aspecten met betrekking tot bouwen en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### **5 Procedure regulier**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.7 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 4 april 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in een regionaal dagblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Van deze verlenging is op 4 april 2011 in een regionaal dagblad kennis gegeven.

### **6 Volledigheid aanvraag en opschorting**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een volledige aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Op 9 juni 2011 hebben wij een verzoek tot uitstel van het indienen van de aanvullingen ontvangen tot 15 september 2011. Hiermee hebben wij ingestemd. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met het aantal dagen welke benodigd waren om de aanvraag aan te vullen. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 15 september 2011. De beslistermijn is met 135 dagen opgeschort.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

De beoordeling is vastgelegd in de overwegingen welke bij dit besluit zijn gevoegd.

## **7 Advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Helmond verzonden.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Helmond op 20 april en 18 oktober geadviseerd over de aanvraag. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1 (Ver)Bouwen**

#### **1.1 Algemene voorschriften die betrekking hebben op alle bouwactiviteiten**

- 1.1.1 Met de uitvoering van de constructieonderdelen waarvan de berekeningen en tekeningen nog niet in de aanvraag zijn opgenomen, mag niet worden begonnen alvorens hiervan, ten minste drie weken voordat deze onderdelen worden aangebracht, berekeningen en tekeningen zijn ingediend en door de Directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer van de gemeente Helmond zijn goedgekeurd.
- 1.1.2 Bij hei- en/of boorwerkzaamheden dient te worden voldaan aan artikel 4 van de beleidsregel “Handhaving bouwoverlast Helmond 2011”. Deze kunt u gedetailleerd nalezen op [www.helmond.nl](http://www.helmond.nl), te vinden via Helmondse regelgeving met als onderwerp bouwoverlast; ten aanzien van het toezicht dient u minimaal 10 werkdagen voor de uitvoering van de werkzaamheden, contact op te nemen met de toezichthouder van de gemeente Helmond voor het voeren van een boor-, hei- en/of opstartbespreking. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Helmond.
- 1.1.3 Met de uitvoering van de riolering van de gebouwen mag niet worden begonnen alvorens hiervan, ten minste drie weken voordat deze onderdelen worden aangebracht, berekeningen en tekeningen, met daarin/op aangegeven de capaciteiten en diameters door de Directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer van de gemeente Helmond zijn goedgekeurd alsmede een riolaansluitvergunning is aangevraagd en verleend.

#### **1.2 Voorschriften met betrekking tot de bouwactiviteiten van de kantoren (activiteit bouwen 3 en 4)**

- 1.2.1 Een stookruimte (indien aanwezig) met een nominale waarde groter dan 130 kW, dient te worden uitgevoerd als brandcompartiment.
- 1.2.2 Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, moet het gebouw zijn voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden (Gebruiksbesluit artikel 2.4.2 lid 1).
- 1.2.3 Er dienen PvE's (programma van eisen) van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie ter goedkeuring te worden aangeboden aan de afdeling Preventie Helmond van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Tevens dient het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie te voldoen aan de NEN 2654-1:2002 (Gebruiksbesluit artikel 2.2.1).
- 1.2.4 Een constructie-onderdeel, niet zijnde een deur, raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse 4.

- 1.2.5 Een constructie-onderdeel niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse 4. Een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel voldoet ten minste aan klasse 4 (NEN 6065).
- 1.2.6 De bovenzijde van een vloer, een hellingbaan of een trap moet voldoen aan de klasse T3 (NEN 1775).
- 1.2.7 De constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht hebben een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 bepaald volgens NEN 6066.
- 1.2.8 Een dak mag niet brandgevaarlijk zijn (NEN 6063).
- 1.2.9 Indien een buitenwand meer dan 2,5 meter doch minder dan 7,5 meter van de perceelsgrens is gelegen, (of minder dan 15 meter van een naburige bebouwing) dient deze wand een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag te bezitten van ten minste 30 minuten van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Wanneer middels een brandoverslagberekening volgens NEN 6068 wordt aangetoond dat er geen brandoverslag plaats vindt vervalt deze eis (NEN 6068). De WBDBO eis (en eventuele veilige afstand) van de buitenwanden is mede afhankelijk van de uitkomst van een eventuele vuurlast rapportage van een aangrenzende bebouwing.
- 1.2.10 Een voorziening voor de afvoer van rook is, bepaald volgens NEN 6062, brandveilig (NEN 6062).
- 1.2.11 Bij aanwezigheid van personen in een bouwwerk is een deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de tenminste vereiste breedte kan worden geopend (Gebruiksbesluit artikel 2.3.5 lid 1).
- 1.2.12 Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de begane grondvloer van de bestaande bebouwing.
- 1.2.13 Als rooilijn wordt aangehouden de lijn zoals deze door de dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer zal worden aangegeven.
- 1.2.14 Op het bij de op te richten bebouwing behorende terrein moeten ten behoeve van de stalling van motorvoertuigen 10 extra parkeerplaatsen worden aangelegd en in stand gehouden.

### **1.3 Voorschriften met betrekking tot de bouwactiviteiten van de overkapping (activiteit bouwen 11)**

- 1.3.1 Het dak mag niet brandgevaarlijk zijn (NEN 6063).



- 1.3.2 Een constructie-onderdeel, niet zijnde een deur, raam, kozijn of daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse 4.
- 1.3.3 Een constructie-onderdeel niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse 4. Een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel voldoet ten minste aan klasse 4 (NEN 6065).
- 1.3.4 De bovenzijde van een vloer, een hellingbaan of een trap moet voldoen aan de klasse T3; (NEN 1775).
- 1.3.5 De constructie-onderdelen grenzend aan de binnenlucht hebben een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 bepaald volgens NEN 6066.
- 1.3.6 Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden (Gebruiksbesluit artikel 2.4.2 lid 1).

## **2 Bodem**

### **2.1 Bodembelastingonderzoek**

- 2.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een aanvullend bodembelastingonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd ter plaatse van de (verplaatste) was- en tankplaats. De resultaten moeten uiterlijk binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.  
Het onderzoek inclusief monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.  
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

## **OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN**

### **1 Overwegingen gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan**

#### **1.1 Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

In afwijking van het bovenstaande kan de omgevingsvergunning, ondanks dat sprake is van strijd met het bestemmingsplan of beheersverordening worden verleend indien de aangevraagde activiteit in lijn is met de in het plan of de verordening opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse ontheffing).

#### **1.2 Toetsing**

De aangevraagde activiteiten “bouwen” 4, 8, 9, 10 en 6 (ged.) ( zie bijlage ) voldoen niet aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrein BZOB” ( waarin de ondergrond de bestemming “Bedrijfsdoeleinden BIII” heeft en “geluidshinderlijke bedrijven” zijn toegelaten), omdat de betreffende bouwwerken en gebouwen aan de zuidzijde van het perceel geheel of gedeeltelijk buiten de op de bij het bestemmingsplan behorende plankaart aangegeven bebouwingsgrens liggen. Het aangevraagde gebruik valt buiten de bebouwingsgrens zoals vastgelegd in het eerdergenoemde bestemmingsplan en is hiermee in strijd met het bestemmingsplan.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij het bestemmingsplan deze afwijking toestaat. Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en deze uitzonderingsgrond merken wij het volgende op:

Artikel 17 lid 3 van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein BZOB” biedt de juridische mogelijkheid om de omgevingsvergunning te verlenen. Uit stedenbouwkundig en planologisch oogpunt is het verantwoord met genoemde binnenplanse afwijkingsmogelijkheid medewerking te verlenen aan de gevraagde afwijking. De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, lid 1, onder a sub 1 Wabo dan ook op deze grond wel worden verleend.

#### **1.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **2 Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

### **2.1 Inleiding**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid, 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

### **2.2 Bouwbesluit**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit.

### **2.3 Bouwverordening**

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

### **2.4 Welstand**

Op 14 oktober 2011 heeft de gemeente Helmond geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen.

### **2.5 Bestemmingsplan**

De aangevraagde activiteiten “bouwen” 4, 8, 9, 10 en 6 (ged.) ( zie bijlage ) voldoen niet aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Bedrijventerrein BZOB” (waarin de ondergrond de bestemming “Bedrijfsdoeleinden BIII” heeft en “geluidshinderlijke bedrijven” zijn toegelaten), de overige activiteiten ‘bouwen” voldoen wel aan dit bestemmingsplan. De aanvraag is op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wabo van rechtswege mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit “planologisch strijdig gebruik” als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo. Met toepassing van de binnenplanse mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan is strijdigheid met het bestemmingsplan weggenomen.

### **2.6 Conclusie**

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

### **3 In werking hebben van een inrichting**

#### **3.1 Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### **3.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de gevraagde veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

#### **3.3 Bodem**

In deze beschikking is voor het aanpassen van het nulsituatie onderzoek van de bodem naar aanleiding van het verplaatsen van de was- en tankplaats een voorschrift opgenomen.

#### **3.4 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.