

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

C2151642/3664513

op de op 1 juli 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en ex artikel 2.1, lid 1, onder e (het milieuneutraal veranderen van een inrichting) van Friesland Campina DMV BV aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

's-Hertogenbosch, 22 september 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



de heer drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord



INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING | 3 |
| 1 Onderwerp | 3 |
| 2 Besluit | 3 |
| 3 Rechtsmiddelen | 4 |
| PROCEDURELE OVERWEGINGEN | 5 |
| 1 Gegevens aanvrager | 5 |
| 2 Projectbeschrijving | 5 |
| 3 Huidige vergunnings situatie | 6 |
| 4 Bevoegd gezag | 6 |
| 5 Volledigheid van de aanvraag | 6 |
| 6 Procedure (regulier) | 6 |
| 7 Adviezen | 6 |
| SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING | 7 |
| 1 Activiteitenbesluit | 7 |
| 2 Coördinatie met de Waterwet | 7 |
| 3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst) | 7 |
| VOORSCHRIFTEN BOUW | 9 |
| 1 Bouwen | 9 |
| 1.1 Algemeen | 9 |
| 1.2 Meldingsplicht | 9 |
| 1.3 In te dienen gegevens en bescheiden | 9 |
| 1.4 Brandeisen | 9 |
| VOORSCHRIFTEN BOUW | 10 |
| 2 Milieuneutraal veranderen | 10 |
| 2.1 Geluid | 10 |
| INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN | 11 |
| 1 Overwegingen bouwen | 11 |
| 1.1 Inleiding | 11 |
| 1.2 Toetsing | 11 |
| 1.3 Conclusie | 11 |
| 2 Toetsingskader milieu | 12 |
| 2.1 Inleiding | 12 |
| 2.2 Toetsing | 12 |
| 2.3 Conclusie | 14 |



BESLUIT

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 1 juli 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. Het betreft het uitbreiden van gebouw ED/EC met een nieuwbouw voor de bigbag afvullijn. De aanvraag gaat over de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer C2151642 en het OLO nummer 1364687.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (het milieuneutraal veranderen van een inrichting).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
 - milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
2. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - 13143-001 18-ED-554 nivo 0;
 - 13143-002 18-ED-555 nivo 1 en 2;
 - 13143-003 18-ED-556 drsn A-AtmF-F;
 - 13143-004 18-ED-557 nivo 0 riolering;
 - 13143-005 18-ED-558 gevels;
 - 13143-006 18-ED-559 fragmenten;
 - 13143-007 18-ED-560 principe details;
 - 13143-101 18-ED-561 nivo 0 en 1;
 - 13143-102 18-ED-562 nivo 2 en 3;
 - 13143-103 18-ED-563 nivo 4 en 5;
 - 13143-104 18-ED-564 drsn A-AtmE-E;
 - 13143-105 18-ED-565 drsn F-FtmH-H;
 - 13143-106 18-ED-556 zuid- en westgevel;
 - 13143-107 18-ED-567 noord- en oostgevel;
 - 13143-108 18-ED-568 3D impressies;
 - 13143-109 nivo 0 en 1 riolering;
 - 13143-110 nivo 2 en 3 riolering;
 - 13143-110 nivo 4 en 5 riolering;
 - 13143-112 fragmentenFV01tmFV03;
 - 13143-113 fragmentenFV04tmFV06;
 - 13143-114 fragmentenFV07tmFV09;
 - 13143-115 fragmentenFV10tmFV13;
 - 13143-116 fragmentenFV14tmFV16;
 - 13143-117 fragmentenFH01tmFH06;
 - 13143-tekeninglijst;
 - AAC gebouw ED EC FCDMV asbest;



- InpijnBlokpoel BigBagsED FCDMV;
- KWA 3309790DR04 bodem bigbagsED;
- KWA 3309790DR07 bodem kleedruimte;
- Wouters 14112BB140630 bigbags;
- Wouters toetsing brandpreventie;
- 3308430DR05;
- 3400850DB04 (aanvulling 4 juli 2014) en
- Concept archeologisch rapport (aanvulling 11 augustus 2014).

3. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Gegevens aanvrager

Op 1 juli 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV BV.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven.

De realisatie van de uitbreiding van gebouw ED met een nieuwbouw voor een bigbaglijn en de aanpassing van de kleedruimten. Deze uitbreiding vormt onderdeel van het grotere project lactension (zie onderstaand kader).

De uitbreiding bestaat uit een te realiseren uitbouw aan de westzijde van het huidige gebouw ED. Deze uitbreiding beslaat vijf verdiepingen (begane vloer, 1e tot en met 4e verdieping). Er is geen kelder voorzien. In de uitbreiding worden twee nieuwe afvullijnen voor bigbags geplaatst. Aan de zuidoostzijde vinden enkele bouwkundige aanpassingen van de kleedruimten en de bulkwagenlaadplaats plaats. Voor een verdere toelichting op de indeling wordt verwezen naar de bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning gevoegde overzichtstekeningen.

De realisatie van de uitbreiding van de bigbaglijnen in gebouw ED is een onderdeel van het project lactension. Voor de overige onderdelen van het project lactension zijn al of worden te zijner tijd meldingen/aanvragen ingediend.

Kader project lactension FrieslandCampina DMV BV.

DOEL PROJECT LACTENSION

Het optimaliseren en op termijn uitbreiden van de productie van lactose. Enerzijds wordt door procesoptimalisatie 15% meer lactose uit dezelfde grondstof gehaald, anderzijds wordt de productiecapaciteit vergroot. Het gehele project is energieneutraal uitgewerkt.

KORTE PROJECTBESCHRIJVING PROCES LACTENSION

Door procesoptimalisatie wordt een beter rendement uit de lactosefabriek gehaald. Hiertoe wordt een decanterlijn bijgeplaatst. Tevens worden voor de procesoptimalisatie en uitbreiding van de capaciteit zeven extra tanks geplaatst. Ook wordt een voordroger geïnstalleerd en een bagfilter. Ten slotte wordt bij de verpakking ook een nieuwe bigbaglijn geplaatst.

Voor het kunnen uitvoeren van het project zijn bouwkundige aanpassingen noodzakelijk. Deze aanpassingen zijn onder andere: sloop van gebouw IA en LS5, nieuwbouw centrifugebordes in de huidige lactosefabriek, uitbreiding kristallisatiefabriek, nieuwbouw bagfilter en luchtdrogergebouw naast de huidige lactosefabriek, nieuwbouw voordrogerruimte in de huidige lactosefabriek en nieuwbouw bigbaggebouw naast gebouw EC/ED. De gebouwen worden qua hoogte ingepast in de huidige bebouwing.

Er worden LBK's (op het dak) bijgeplaatst. Daarnaast worden nog diverse kleine aanpassingen gedaan aan leidingen, besturing et cetera. Tevens wordt in dit project ook in de bestaande gebouwen een nieuwe was-/kleedruimte gerealiseerd en wordt aan de noordzijde van het bedrijfsterrein een semipermanent kantoor geplaatst (containers).



3 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht. Deze vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, diverse milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (cat. 6 van het RIE).

5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, inclusief de aanvullingen, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verzonden. De gemeente heeft medegedeeld dat er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot het maken van opmerkingen of het geven van advies.



SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. Uit de aanvraag blijkt dat er geen activiteiten plaatsvinden waarop het Activiteitenbesluit ziet.

2 Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. De coördinatieverplichting is echter niet van toepassing, aangezien deze verplichting alleen van toepassing is bij een uitgebreide procedure. Voor deze procedure geldt de reguliere procedure.

3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D, categorie 36¹ van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te kijken naar 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het potentiële effect.

Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd.

Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, de verontreiniging en de hinder en het risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

¹ Cat. D.36: "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek".



Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu zijn de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn in het bijzonder in overweging genomen.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is, in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2, in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een mer-beoordeling uit te voeren.



VOORSCHRIFTEN BOUW

1 Bouwen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Veghel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2 Meldingsplicht

- 1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

| Werkzaamheid | Hoe | Wanneer |
|---|--|---|
| Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden) | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk één week voor de start van het werk |
| Heiwerk indien van toepassing (inclusief proefpalen) | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk drie dagen voor aanvang |
| Leggen van de fundering | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk drie dagen voor aanvang |
| Storten van beton | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk drie dagen voor aanvang |
| Leggen van de vloeren | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk drie dagen voor aanvang |
| Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk drie dagen voor aanvang |
| Einde van de werkzaamheden | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk |

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om statische berekeningen en tekeningen.
- 1.3.2 Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

1.4 Brandeisen

- 1.4.1 Nadat een brand ontdekt is moet een alarmering plaatsvinden om zo een snelle en ordelijke ontruiming van de aanwezige personen te laten plaatsvinden.

Toelichting: omdat er een brandmeldinstallatie aanwezig is, moet er een ontruimingsalarminstallatie worden aangebracht, zoals bedoeld in NEN 2575 (Bouwbesluit 2012, artikel 6.23, lid 1).



VOORSCHRIFTEN BOUW

2 Milieuneutraal veranderen

2.1 Geluid

- 2.1.1 Geluidbron 01 1071², met de omschrijving “ventilator ontvangstbunker lijn 2” dient te worden voorzien van een extra demping in het kanaal van 5 dB(A), of een gelijkwaardige voorziening, zodat het maximale bronvermogen niet meer bedraagt dan 89 dB(A).
- 2.1.2 Na realisatie van de aangevraagde verandering dient FrieslandCampina DMV een controlemeting uit te laten voeren aan de nieuwe geluidbronnen. De resultaten van die meting dienen 4 maanden na de realisatie ter goedkeuring te worden opgestuurd aan het bevoegd gezag.

² Zoals bedoeld in het geluidrapport met kenmerk: 0343.25/3400850DB04/RTR/mg van 4 juli 2014 en opgesteld door KWA Adviseurs.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Overwegingen bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel West" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het project is op 19 augustus 2014 in de vergadering van de welstandskamer aan de orde geweest. Het project voldoet aan redelijke eisen van welstand.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



2 Toetsingskader milieu

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

2.2 Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering, in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

Toetsing gevolgen voor milieu

Productiecapaciteit

De totale hoeveelheid vergunde/gebruikte grondstoffen blijft gelijk. Door de voorgenomen verandering treedt er wel een verandering op in de verhouding eindproducten (food/feed). Hierdoor neemt de hoeveelheid lactose (hoogwaardig - food) toe, waarbij de afzet naar diervoeding vermindert (laagwaardig - feed). De totale hoeveelheden grondstoffen en eindproducten wijzigen niet en blijven binnen de vergunde hoeveelheden.

Geluid

De verandering kan invloed hebben op de geluidsemisatie, doordat nieuwe bebouwing en geluidsbronnen worden bijgeplaatst. Door FrieslandCampina DMV is daarom een geluidrapport opgesteld, dat deel uitmaakt van deze vergunning (kenmerk rapport: 0343.25/3400850DB04/RTR/mg van 4 juli 2014 en opgesteld door KWA bedrijfsadviseurs). In het geluidrapport is het effect van de aangevraagde verandering doorgerekend. Uit die geluidberekening blijkt het volgende.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Ten opzichte van de huidige situatie blijkt dat door de voorgenomen verandering ter plaatse van de beoordelingspunten geen toename, ten opzichte van de huidige situatie, wordt berekend. Hierbij gelden als randvoorwaarde de in tabel 3 (van bovenstaand geluidrapport) aangegeven bronvermogens van de nieuw te plaatsen geluidsbronnen. Deze bronvermogens zijn conform de actuele opgave van de leveranciers van de installaties. Alleen voor geluidbron 01 1071 'ventilator ontvangtbunker lijn 2' geldt dat er rekening is gehouden met een extra demping in het kanaal van 5 dB(A) teneinde te voldoen aan de normstelling. Dit betekent dat er in het kanaal een geluiddemper



dient te worden opgenomen met een dempingswaarde van minimaal 5 dB(A) (of een voorziening met een minimaal even hoge dempingswaarde) om te komen tot een bronvermogen van maximaal 89 dB(A).

Maximaal geluidniveau

De inrichting voldoet na wijzigingen ook voor wat betreft de maximale geluidniveaus aan de grenswaarde, zoals gesteld in de Nota Industrielawaai (te weten een grenswaarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode).

We hebben het geluidrapport beoordeeld en stemmen in met de conclusie dat de verandering voor het aspect geluid milieuneutraal is. Naar aanleiding van bovenstaande verbinden wij twee voorschriften aan deze beschikking. Het eerste voorschrift heeft betrekking op geluidbron 01 1071, met de omschrijving 'ventilator ontvangstbunker lijn 2' waar een extra demping van 5 dB(A) dient plaats te vinden, zodat voldaan kan worden aan een maximaal bronvermogen van 89 dB(A). Het tweede voorschrift verplicht FrieslandCampina tot het laten uitvoeren van een controlemeting aan de geluidbronnen.

Zonebeheer

De zone is in beheer van de gemeente Veghel. De geluidsbelasting van alle bedrijven, inclusief FrieslandCampina DMV voldoet aan de zone. Zolang FrieslandCampina DMV voldoet aan de geluidnormen uit haar vergunning, zal er ook worden voldaan aan de zone. Uit bovenstaande berekening blijkt dat voldaan wordt aan de geluidnormen uit de vergunning. De aangevraagde verandering past daarom binnen de geluidzone.

BBT

In het geluidrapport is geen onderzoek gedaan naar mogelijke BBT maatregelen. Aanvullende maatregelen zijn echter, gezien de gevraagde uitbreiding en het feit dat men voldoet aan de vergunningsvoorschriften, niet aan de orde.

Lucht

Bij de voorgenomen verandering (uitbreiding bigbaglijnen gebouw ED) komt geen stofemissie vrij. De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de emissie naar de lucht. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de al vergunde situatie. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.

Geur

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de geuremissie. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de al vergunde situatie. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.

Chemicaliënverbruik

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het chemicaliënverbruik. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de al vergunde situatie. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.

Waterinname

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de waterinname. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de al vergunde situatie. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.



Afvalwater

De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van het vrijkomende afvalwater. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de al vergunde situatie. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.

Bodem

De voorgenomen verandering bevat geen wijziging in potentieel bodembedreigende activiteiten. Vastlegging van de nulsituatie is daarom niet noodzakelijk.

Afvalstoffen

De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de afvalstoffen die ontstaan. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de al vergunde situatie. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.

Energie

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het aspect energie. Er is geen wijziging ten opzichte van de al vergunde situatie en de verandering past binnen de thans lopende MeerJarenAfspraak-3 (MJA-3). FrieslandCampina DMV heeft de laatste jaren voldaan aan de verplichtingen uit het MJA-3. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.

Externe veiligheid

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het aspect externe veiligheid. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de al vergunde situatie. Het is niet nodig om voorschriften aan de beschikking te verbinden voor dit aspect.

Op basis van de gegevens in bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat de activiteiten als gevolg van de voorgenomen verandering milieuneutraal zijn. De aard en omvang van de milieuaspecten in de toekomstige situatie zijn getoetst aan en passen binnen de reikwijdte van de bestaande milieuvergunning.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De inrichting is en blijft een zuivelfabriek.

Toetsing milieueffectrapport

Een milieueffectrapport is niet nodig.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Aan deze vergunning worden twee geluidsvoorschriften verbonden.

