

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

C2151325/3674878

op de op 26 juni 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en artikel 2.1, lid 1, onder e (milieuneutraal veranderen van een inrichting) van FrieslandCampina DMV BV aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

's-Hertogenbosch, 3 oktober 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



de heer drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord





INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	4
1 Onderwerp	4
2 Besluit	4
3 Rechtsmiddelen	5
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	7
1 Gegevens aanvrager	7
2 Projectbeschrijving	7
3 Huidige vergunnings situatie	8
4 Bevoegd gezag	8
5 Volledigheid van de aanvraag	8
6 Procedure (regulier)	9
7 Adviezen	9
SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING	9
1 Activiteitenbesluit	9
2 Coördinatie met de Waterwet	10
3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)	10
VOORSCHRIFTEN BOUWEN	12
1 BOUW	12
1.1 Algemeen	12
1.2 Meldingsplicht	12
1.3 In te dienen gegevens en bescheiden	12
1.4 Archeologisch onderzoek	13
VOORSCHRIFTEN MILIEU	14
2 Milieuneutraal veranderen	14
2.1 Geluid	14
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	15
1 Overwegingen bouwen	15
1.1 Inleiding	15
1.2 Toetsing	15
1.3 Conclusie	15
2 Overwegingen milieu	16
2.1 Inleiding	16
2.2 Toetsing	16
2.3 Conclusie	19



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 26 juni 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. Het betreft de nieuwbouw van de weiproteïne-isolaatfabriek (verder: WPI productiefabriek) met bijbehorende was- en omkleedruimte. De aanvraag gaat over de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer C2151325 en het OLO-nummer 1360029.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (het milieuneutraal veranderen van een inrichting).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

1. De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - Bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
 - milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
2. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (de namen van onderstaande documenten corresponderen met de namen van de bijlagen die bij deze aanvraag zijn gevoegd):
 - 13130-101 05-GT-001-nivo 0 overzicht;
 - 13130-102 05-GT-002-nivo 0 bestaand;
 - 13130-103 05-GT-003-nivo 1 bestaand;
 - 13130-104 05-GT-004-nivo 2 bestaand;
 - 13130-105 05-GT-005-nivo 3 bestaand;
 - 13130-106 05-GT-006-terreinriool;
 - 13130-107 05-GT-007-nivo 1 rioolbestand;
 - 13130-108 05-GT-008-doorsneden bestaand;
 - 13130-109 05-GT-009-gevels bestaand;
 - 13130-110 05-GT-010-nivo 0;
 - 13130-111 05-GT-011-nivo 1;
 - 13130-112 05-GT-012-nivo 2en3;
 - 13130-113 05-GT-013-doorsneden;
 - 13130-114 05-GT-014-gevels;
 - 13130-115 05-GT-015-nivo 0 riolering;
 - 13130-116 05-GT-016-nivo 2en3 riolering;
 - 13130-201 13-FK-001-nivo 0 overzicht;
 - 13130-202 13-FK-002-nivo 0;
 - 13130-203 13-FK-003-nivo 1;
 - 13130-204 13-FK-004-nivo 2;
 - 13130-205 13-FK-005-nivo 3;
 - 13130-206 13-FK-006-drsn A-A G-G;
 - 13130-207 13-FK-007-drsn F-F H-H K-K;



- 13130-208 13-FK-008-drsn L-L P-P;
- 13130-209 13-FK-009-NZ gevels;
- 13130-210 13-FK-010-OW gevels;
- 13130-211 13-FK-011-3D impressies;
- 13130-212 13-FK-012-bouwplaats;
- 13130-213 13-FK-013-nivo 0 riolering;
- 13130-214 13-FK-014-nivo 1 riolering;
- 13130-215 13-FK-015-nivo 2 riolering;
- 13130-tekeninglijst 05-G-T;
- 13130-tekeninglijst 13-F-K;
- 14014BB140623 Omkleedruimte;
- 14014BB140623 Productiefabriek;
- 14014BP140623 toetsing brandpreventie;
- 3106430DR01;
- AMIGO bodemonderzoek portiersloge;
- Berekening LE30 2014-06-17;
- E01034000241 CB-GT-01-Plattegrond;
- E01034000241 CB-SW-01-Begane grond;
- E01034000241 CB-SW-02-1e verdieping;
- E01034000241 CB-SW-03-2e verdieping;
- E01034000241 CB-SW-04-dak;
- E01034000241 CB-SW-05-doorsneden A-D;
- E01034000241 CB-SW-06-doorsneden E-H;
- Stabiliteitsberekening SWITCH;
- Gevelbekleding WPI fabriek;
- Plangebied NCB-laan 80 Veghel;
- Rapportage uitgangspunten SWITCH;
- 32011430DR01;
- 3309000DR01 (aanvulling 30-06-2014);
- 13130-217 13-FK-017-fragmenten FV04FV05 (aanvulling 01-07-2014);
- 13130-216 13-FK-016-fragmenten FV01FV03 (aanvulling 01-07-2014);
- 13130-117 05-GT-017-fragmenten FV01FV003 (aanvulling 01-07-2014);
- 3404050DR01 (aanvulling 04-07-2014) en
- 13130-209 13-FK-009 NZ gevels 1409-25 (aanvulling 26-09-2014).

3. Aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

3 Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.



Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 Gegevens aanvrager

Op 26 juni 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV BV.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven.


De in deze aanvraag beschreven voorgenomen verandering betreft de realisatie van een nieuwe WPI-productiefabriek met bijbehorende omkleedruimten. Deze uitbreiding vormt onderdeel van het project Switch. Doel van dit project Switch is om hoogwaardigere producten te maken uit wei, waardoor er meer food en minder feed wordt geproduceerd. Door diverse ultra- en microfiltratiestappen wordt wei gescheiden in diverse stromen. Hiervoor wordt een geheel nieuw gebouw geplaatst.

Het doel van de WPI-productiefabriek is weiproteïne-isolaat (WPI) te winnen uit kaaswei. Dit is een proces waarbij hygiëne een belangrijke factor is in de kwaliteit van het eindproduct. Vanuit FrieslandCampina DMV zijn eisen ten behoeve van hygiëne opgesteld, dit resulteert in de zogenoemde zonering van verschillende typen ruimten. Zonering heeft tot doel om preventief risico's op contaminatie van het product sterk in te perken. Gevolg is dat bij de WPI-productiefabriek een gescheiden was- en omkleedruimte dient te worden gebouwd. Deze ruimte wordt aan de overzijde van de weg gerealiseerd en door middel van een loopbrug verbonden met de WPI-productiefabriek (zie de figuur op de volgende pagina). Voor een verdere toelichting op de indeling wordt verwezen naar de bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning gevoegde overzichtstekeningen.

De toegepaste technieken zijn voornamelijk ultra- en microfiltratie. Deze technieken worden al bij DMV toegepast. Om het project uit te kunnen voeren, worden onder andere de volgens installaties en voorzieningen gerealiseerd:

- Microfiltratie-installaties;
- Ultrafiltratie-installaties;
- Losplaats vrachtwagens;
- Diverse pompen (binnen of beneden maaiveld geplaatst);
- CIP (cleaning-in-place) keukens;
- Trafo (laagspanning) en
- Luchtbehandelingskast.





Figuur 1 Plattegrond fabriek FrieslandCampina DMV Veghel

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
- milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

3 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht. Deze vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, diverse milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 6 van het RIE).

5 Volledigheid van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 1 juli 2014 in de gelegenheid gesteld om tot 1 oktober 2014 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 juni, 1 juli 2014 en 4 juli 2014. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de



fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 3 dagen.

6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verzonden. De gemeente Veghel heeft op 1 juli 2014 laten weten dat ze geen gebruik maakt van haar recht om een advies uit te brengen.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met een IPPC-installatie.

Op grond van de aanvraag valt de volgende activiteit onder het Activiteitenbesluit: het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3 van het Activiteitenbesluit) en de bescherming van de bodem (afdeling 2.4 het Activiteitenbesluit).

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.



Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

1. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
2. Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

2 Coördinatie met de Waterwet

De coördinatieverplichting is niet van toepassing, aangezien deze verplichting alleen geldt bij een uitgebreide procedure. In dit geval wordt de aanvraag met een reguliere procedure afgehandeld.

3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D, categorie 36¹, van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een vormvrije m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te kijken naar 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het potentiële effect.

Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd.

Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu zijn de gebieden waarop het project van invloed kan zijn in overweging genomen.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

¹ Cat. D.36: "De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek".



Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een mer-beoordeling uit te voeren.



VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1 BOUW

1.1 Algemeen

1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Veghel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2 Meldingsplicht

1.2.1 De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Heiwerk (inclusief proefpalen) indien van toepassing	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Aansluiten infiltratiesysteem en riool (indien van toepassing)	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang*
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) dan wel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

1.3.1 Gegevens en bescheiden, die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd, moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

- (Aanvullende) statische berekeningen en tekeningen.
- Gegevens waarmee aangetoond wordt dat de voorziening voor luchtverversing van de liftschaft in de praktijk met de bijbehorende capaciteit voldoet aan het Bouwbesluit 2012.
- De deuren tussen ruimte 0.09 en ruimte 0.16 dienen brandwerend en zelfsluitend te worden uitgevoerd (artikel 6.26 bouwbesluit). Dit is op tekening 202 niet aangegeven en dient in de praktijk aangetoond te worden.
- De was- en kleedruimte is bestemd voor ± 60 personen (zie bijlage A.1 in het toetsingsrapport brandpreventie). In een ruimte voor meer dan 50 personen dient een



vluchtroute aanduiding te worden aangebracht (art. 6.24 bouwbesluit). Dit zal in de praktijk aangebracht moeten worden.

- 1.3.2 Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de constructieve gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

1.4 Archeologisch onderzoek

- 1.4.1 In het kader van de archeologie is een uitvoering van een booronderzoek in het onderzoeksgebied noodzakelijk; de resultaten van dit onderzoek dienen ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss te worden aangeleverd.



VOORSCHRIFTEN MILIEU

2 Milieuneutraal veranderen

2.1 Geluid

- 2.1.1 Na realisatie van de aangevraagde verandering dient FrieslandCampina DMV een controlemeting uit te laten voeren naar de bronsterktes van de nieuwe geluidbronnen. De resultaten van die meting dienen 4 maanden na de realisatie ter goedkeuring te worden opgestuurd aan het bevoegd gezag.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Overwegingen bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

Bouwbesluit 2012

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel-West" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



2 Overwegingen milieu

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo.

2.2 Toetsing

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

Toetsing gevolgen voor milieu

Productiecapaciteit

De totale hoeveelheid vergunde/gebruikte grondstoffen en de hoeveelheid eindproducten voor de gehele locatie blijft gelijk. Met de realisatie van de WPI-fabriek wordt vanuit de kaaswei proteïne gewonnen. Het doel van dit proces is om hoogwaardigere producten te maken uit wei, waardoor er meer food en minder feed wordt geproduceerd.

Geluid

De verandering kan invloed hebben op de geluidsemisatie, doordat nieuwe bebouwing en geluidsbronnen worden bijgeplaatst (en soms ook verwijderd). Door FrieslandCampina DMV is daarom een geluidrapport opgesteld, dat deel uitmaakt van deze vergunning (kenmerk rapport: 0343.25/3404050DR01/RTR/mg van 3 juli 2014 en opgesteld door KWA bedrijfsadviseurs). In het geluidrapport is het effect van de aangevraagde verandering doorgerekend. Uit die geluidberekening blijkt het volgende.

- Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Ten opzichte van de huidige situatie blijkt, dat door de voorgenomen verandering ter plaatse van de beoordelingspunten (zie tabel 2.1 van het geluidrapport), géén toename van de geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie wordt berekend. Hierbij geldt als eis dat de bronvermogens van de nieuwe installaties niet hoger mogen zijn dan de in tabel 3.2 (van het geluidrapport) aangegeven waarden.



- Maximale geluidniveaus

De veranderingen ten behoeve van de voorgenomen wijzigingen betreffen het plaatsen van enkele stationaire, continue bronnen, waarbij geen plotselinge pieken in het geluidniveau te verwachten zijn. Aangezien alleen door de mobiele bronnen mogelijk relevante piekniveaus optreden en de rijroutes hiervan niet veranderen, veroorzaken de veranderingen geen relevante wijzigingen in de geluidoverdracht van de piekbronnen naar de woningen van derden. Dit betekent dat aan de geldende normen met betrekking tot piekniveaus wordt voldaan.

- Conclusie

Ten opzichte van de huidige situatie blijkt dat door de voorgenomen verandering ter plaatse van de beoordelingspunten geen toename, wordt berekend.

Tevens voldoet FrieslandCampina DMV na wijzigingen voor wat betreft de maximale geluidniveaus aan de grenswaarde, zoals gesteld in de Nota Industrielawaai (te weten een grenswaarde van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen wijzigingen geen invloed hebben op de geluidemissie afkomstig van DMV.

Het geluidrapport is door ons beoordeeld. De beoordeling van het rapport geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De inrichting voldoet, inclusief de veranderingen, aan de eisen uit de vigerende vergunning. Wel dient te worden opgelegd dat voldaan wordt aan de eisen die het akoestisch rapport stelt aan de apparatuur. Dit dient middels een geluidsmeting te worden aangetoond. Hiertoe hebben wij een (controle)voorschrift aan deze vergunning verbonden.

- Zonebeheer

De zone is in beheer van de gemeente Veghel. De geluidsbelasting van alle bedrijven, inclusief FrieslandCampina DMV voldoet aan de zone. Zolang FrieslandCampina DMV voldoet aan de geluidnormen uit haar vergunning, zal er ook worden voldaan aan de zone. Uit bovenstaande berekening blijkt dat voldaan wordt aan de geluidnormen uit de vergunning. De aangevraagde verandering past daarom binnen de geluidzone.

- BBT

In het geluidrapport is geen onderzoek gedaan naar mogelijke BBT maatregelen. Aanvullende maatregelen zijn echter, gezien de gevraagde uitbreiding en het feit dat men voldoet aan de vergunningsvoorschriften, niet aan de orde.

Lucht

Bij de voorgenomen verandering (WPI-fabriek en kleedruimten) komt geen stofemissie vrij. De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de emissie naar de lucht. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Geur

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de geuremissie. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.



Chemicaliënverbruik

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het chemicaliënverbruik. Weliswaar worden in de nieuwe fabriek chemicaliën toegepast voor de CIP-installaties, maar er worden geen nieuwe chemicaliënopslagen gerealiseerd; de chemicaliën worden via bovengrondse leidingen vanuit de bestaande opslagen op de locatie toegevoerd. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Waterinname

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de waterinname. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Afvalwater

De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van het vrijkomende afvalwater. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Bodem

De voorgenomen verandering bevat een aantal potentieel bodembedreigende activiteiten: werkplaats (begane grond) en traforuimten. Voor deze locaties geldt minerale olie als bodembedreigende stof. In het kader van de bouwaanvraag is reeds bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de uitbreiding. Met de bodemonderzoeken (rapporten 3106430DR01 van 19 januari 2012, 3201430DR01 van 30 maart 2012 en notitie AMIGO bodemonderzoek portiersloge van 1 april 2014) is de bodemkwaliteit (nulsituatie) voor wat betreft minerale olie voor grond- en grondwater voldoende vastgelegd.

Afvalstoffen

De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de afvalstoffen die ontstaan. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Energie

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het aspect energie. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie en de verandering past binnen de thans lopende MeerJarenAfspraak-3 (MJA-3).

Externe veiligheid

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het aspect externe veiligheid. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Op basis van de gegevens in bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat de activiteiten als gevolg van de voorgenomen verandering milieuneutraal zijn. De aard en omvang van de milieuaspecten in de toekomstige situatie zijn getoetst aan en passen binnen de reikwijdte van de bestaande milieuvergunning.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.



Toetsing milieueffectrapport

Een milieueffectrapport is niet nodig, zie ook onze overweging onder 3 'M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)'

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking is voor het milieuaspect geluid een controlevoorschrift opgenomen (voorschrift 2.1.1).

