

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


Directie
Ecologie
Ons kenmerk
C2066203/2912430

op de op 9 februari 2012 bij hen ingekomen aanvraag van
Vlisco Netherlands BV, om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de
Binnen Parallelweg 27 te Helmond.

's-Hertogenbosch, 27 maart 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

		3
1	Onderwerp	3
2	Besluit	3

PROCEDURELE ASPECTEN

		4
1	Gegevens aanvrager	4
2	Projectbeschrijving	4
3	Huidige vergunnings situatie	4
4	Bevoegd gezag	4
5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	4
6	Procedure (regulier) en zienswijze	4
7	Adviezen	4

VOORSCHRIFTEN

		6
1	Opslag van vloeibare stikstof in een bovengrondse stationaire tank	6

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

		7
--	--	----------

1 Toetsingskader milieu

		7
1.1	Inleiding	7

2 Opslag van vloeibare stikstof in een bovengrondse stationaire tank

		7
--	--	----------

3 Conclusie

		7
--	--	----------

Advies gemeente Helmond

		8
--	--	----------

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 9 februari 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Vlisco Netherlands BV. Het betreft het vervangen van de stikstofvoorziening. De aanvraag gaat over de locatie aan de Binnen Parallelweg 27 in Helmond. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2066203 (OLO-nummer 302349).

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.

De vergunning wordt verleend voor het vervangen van de stikstofvoorziening (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

De volgende aanvraagbescheiden maken onderdeel uit van deze vergunning:

- Aanvraaggegevens met bijlagen, aanvraagnummer 302349, stuknummers 2892804, 2892812, 289281, 2892814, 2892815 en 2892816.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 9 februari 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Vlisco Netherlands BV aan de Binnen Parallelweg 27 in Helmond.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van de stikstofvoorziening. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

3 Huidige vergunnings situatie

Op 3 december 2002, kenmerk 839886 hebben Gedeputeerde Staten aan Vlisco Netherlands BV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting gelegen aan de Binnen Parallelweg 27 te Helmond. Op 28 maart 2008 is de vergunning ambtshalve gewijzigd, kenmerk 1364172/1397209. Tevens zijn van de aanvrager op 27 maart 2004, 22 december 2006 en op 27 oktober 2008 meldingen ex. art 8.19 Wm geaccepteerd.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag is de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 23 maart 2012 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in een ter plaatse verschijnend dag-, nieuws of huis-aan-huisblad.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Helmond verstuurd.

Samengevat luidt het advies om aan aanvrager de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, onder de bepaling dat enige voorschriften opgenomen worden. Het advies is integraal aan deze beschikking toegevoegd.

VOORSCHRIFTEN

1 Opslag van vloeibare stikstof in een bovengrondse stationaire tank

- 1.1 De afstand van de tank tot de erfgrans dient ten minste 3 meter te bedragen.
- 1.2 De afstand van de tank tot een gebouw dient ten minste 2 meter te bedragen.
- 1.3 Het reservoir voor het bewaren van vloeibare stikstof moet volgens de regels en voorschriften van de Dienst voor het Stoomwezen zijn vervaardigd en geschikt zijn voor het te bewaren product. Het reservoir moet zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen of door deze dienst zijn aanvaard. Het bewijs van onderzoek en beproeving, dat wordt afgegeven door de Dienst voor het Stoomwezen, moet aan Gedeputeerde Staten vóór het in gebruik nemen van de installatie worden overgelegd.
- 1.4 Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat het reservoir onveilig is, moet het buiten bedrijf worden gesteld. Alvorens het reservoir weer in gebruik te stellen en in elk geval om de vier jaar moet het reservoir door de Dienst voor het Stoomwezen worden onderzocht volgens de gedragslijn van de Dienst voor het Stoomwezen voor keuring en herkeuring van cryogene zuurstofreservoirs. De verklaring van (periodiek) onderzoek, die wordt afgegeven door de Dienst voor het Stoomwezen, moet aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd.
- 1.5 De losslang en koppeling dienen geschikt te zijn voor het te transporteren product.
- 1.6 De opstelplaats van de tank dient te zijn voorzien van een aanrijdbeveiliging.
- 1.7 Binnen 3 meter van het reservoir mogen zich geen aanzuigopeningen van ventilatiesystemen bevinden.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 lid 5 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Hierin wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting of ander mijnbouwwerk dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet.

2 Opslag van vloeibare stikstof in een bovengrondse stationaire tank

De verandering betreft het vervangen van de bestaande opstelling met stikstofcilinders door een bovengrondse stationaire opslagtank met een inhoud van 1 m³. Momenteel worden wekelijks 10 stikstofcilinders door de leverancier vervangen. In de nieuwe situatie volstaan 14 leveringen van vloeibare stikstof per jaar. Dit is een aanzienlijke vermindering van het aantal vervoersbewegingen hetgeen gunstig is voor de geluidsemissie van het bedrijf. Verder betreft stikstof een inert gas, waarvoor geen PGS-richtlijnen opgesteld zijn. Wel kan stikstof zeer lokaal zuurstof verdringen waardoor het opnemen van minimale eisen ten aanzien van afstanden tot erfgrans, gebouwen en aanzuigopeningen in de voorschriften is doorgevoerd. Tot slot is voorgeschreven dat het reservoir en de koppelingen gekeurd dienen te worden. Wij achten de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar en kunnen instemmen met de milieuneutrale verandering van de inrichting.

3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Advies gemeente Helmond

C 2066203
2910425
ECL / VPA

Gemeente Helmond



Provincie Noord-Brabant
Bureau Vergunningverlening, Afvalrecycling en Industriële bedrijven
T.a.v. de heer E. van Aarle
Postbus 90151
5200 MC 's-HERTOGENBOSCH



Milieu

Helmond, 20 maart 2012
Onderwerp: omgevingsvergunning
Burgerservicenummer:

Ons kenmerk: VTH/257284
Uw kenmerk: C2066203/2905896

Doorkiesnummer: 587074
Uw brief; 13 maart 2012

Geachte heer Van Aarle,

Op 13 maart 2012 ontvingen wij van u een brief betreffende een aanvraag voor een omgevingsvergunning van het bedrijf aan de Binnen Parallelweg 27 in Helmond met Olo-nummer 302349. De aanvraag betreft een milieuneutrale wijziging voor het plaatsen van een bovengrondse opslagtank voor stikstof bij het bedrijf Vlisco Nederlands B.V. aan genoemd adres. In uw brief verzoekt u ons om advies uit te brengen over deze aanvraag.

Vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 3 december 2002 een revisievergunning verleend voor de Wet milieubeheer (thans omgevingsvergunning voor de activiteit milieu). Tevens is op 28 maart 2008 een uitbreidings/wijzigingsvergunning verleend. Binnen de inrichting wordt momenteel stikstof opgeslagen in losse gascilinders. Deze opslagwijze zal worden vervangen door een stationaire tank met een inhoud van 1 m³. De opslagvoorziening zal rechtstreeks op de productie-installatie worden aangesloten.

De vergunningssituatie voorziet in de opslag van stikstof maar voor de aangevraagde opslagwijze is niet eerder vergunning aangevraagd. De voorschriften van de geldende vergunningen zijn daardoor onvoldoende om zonder aanvulling hierop in te stemmen met de milieuneutrale wijziging.

Voorschriften

In aanvulling op de voorschriften uit de geldende vergunningen adviseren wij u om voorschriften op te leggen met betrekking tot een stationaire opslagtank van inert gas. Het betreft onder andere voorschriften voor:

- een afstand van het reservoir tot de erfrens van ten minste 3 meter en een afstand tot een gebouw van ten minste 2 meter. Deze afstanden kunnen worden verkleind wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals bijvoorbeeld brandwerendheid van de muur van het gebouw;
- het reservoir dient te zijn gekeurd;
- de losslang en koppeling dienen geschikt te zijn voor het product en moeten jaarlijks worden getest;
- de opstelplaats van de tank dient te zijn afgeschermd met een hekwerk;
- in de nabijheid van de opslagtank mogen geen aanzuigopeningen aanwezig zijn van ventilatiesystemen.

Weg op den Heuvel 35/tel. 14-0492/fax 0492-587790
Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond / www.helmond.nl
Email: Gemeente@helmond.nl/Bankrelatie: Rabobank 11.25.67.592



Wij willen u verzoeken om ten minste deze aanvullende voorschriften mee te nemen in de voorbereidingsprocedure voor het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning.

Overige informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met E. Vermeulen van de SRE Milieudienst
telefoonnummer (0492) 587074 of e-mailadres: e.vermeulen@milieudienst.sre.nl

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Helmond,

mr. R.H.A.J. Cremers
afdelingsmanager SRE Milieudienst