

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 29 maart 2004 bij hen ingekomen aanvraag van de heer C. van der Horst aan de Weidehek 2 te Breda om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen voor wat betreft het vergroten van de opslagcapaciteit van consumentenvuurwerk en op het verzoek van de heer C. van der Horst tot het gedeeltelijk intrekken van de op 4 mei 1999 verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer.

BESCHIKKING

Theaterburo Cees van der Horst BV
Weidehek 2
4824 AS BREDA

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.
Procedure ex artikel 8.26 Wet milieubeheer tot gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning.

Datum

26 oktober 2004

Ons kenmerk

1036966

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 29 maart 2004 hebben wij een aanvraag van de heer C. van der Horst (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, artikel 8.1, lid 1).

Tevens is door de aanvrager het verzoek gedaan, tot het gedeeltelijk intrekken, overeenkomstig artikel 8.26 van de Wm, van de vergunning die op 4 mei 1999 aan de verzoeker is verleend voor het veranderen van de inrichting met de opslag en verkoop van vuurwerk en een open opslag van gasflessen. Het verzoek heeft betrekking op het intrekken van de vergunning voor de opslag van 250 kg evenementenvuurwerk, 10 kg zwart (bus)kruit en 1.000 ontstekers.

De inrichting is gelegen aan de Weidehek 2 te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie H, nummer 7250.

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor onbepaalde tijd.

Naast een theater- en organisatiebureau met de opslag van theater- en aanverwante artikelen betreft de inrichting tevens een verkooppunt van consumentenvuurwerk aan particulieren. De aanvraag voorziet in het opslaan van maximaal 43.000 kg verpakt consumentenvuurwerk (klasse 1.4G en 1.4S, bijlage A van het ADR) in één bewaarplaats en twee bufferbewaarplaatsen met elk maximaal 3.500 kg onverpakt consumentenvuurwerk. De totale opslaghoeveelheid binnen de inrichting bedraagt daarmee maximaal 50.000 kg consumentenvuurwerk. De aanvraag voorziet derhalve in een uitbreiding van 10.000 kg naar 50.000 kg consumentenvuurwerk. Om dit te kunnen realiseren worden de bewaarplaats en beide bufferbewaarplaatsen nieuw gebouwd.

De voormalige bewaar-plaats en bufferbewaarplaats worden in het vervolg gebruikt voor de catering en als archief. Activiteiten met vuurwerk betreffen het lossen, intern transport, het samenstellen van pakketten en de verkoop. Per jaar wordt circa 50.000 kg consumentenvuurwerk omgezet.

Naast genoemde activiteiten kan de bewaarplaats worden gebruikt voor de opslag van goederen, niet zijnde gevaarlijke stoffen. De opslag van goederen vindt niet gelijktijdig plaats met de opslag van vuurwerk in dezelfde ruimte.

Op grond van categorie 3.5 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De veranderingen komen mede voort uit de te treffen maatregelen teneinde te kunnen voldoen aan het Vuurwerkbesluit. Omdat nieuwbouw noodzakelijk bleek om deze activiteiten voort te kunnen zetten, heeft de aanvrager besloten om de opslagcapaciteit te vergroten.

I.C Aanleiding voor het verzoek tot gedeeltelijke intrekking

Met ingang van 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Het Vuurwerkbesluit bevat eisen die over het algemeen beduidend strenger zijn dan de eerder bij vergunningverlening krachtens de Wm gehanteerde eisen.

De opslag van 200 kg evenementenvuurwerk, 5 kg zwart kruit, 5 kg NC-kruit en 1.000 ontstekers vindt niet meer plaats.

I.D Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt op een industrieterrein. De dichtstbijgelegen woning ligt buiten het industrieterrein op geruime afstand van de inrichting.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Achter Emer Herziening 1992 van toepassing, en heeft daarin de bestemming kantoren, handel en nijverheid.

In de kern Breda en in de directe omgeving van de inrichting zijn geen gebieden als beschermd gebied aangewezen op grond van de richtlijn 92/43 EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn) of de richtlijn 79/409 EEG inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn).

I.E Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

Op 9 juli 1993 is een oprichtingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een theaterbureau. Vervolgens is op 4 mei 1999 een veranderingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting met de opslag en verkoop van vuurwerk en een open opslag van gasflessen. Deze vergunning is verleend voor onder meer de opslag van vuurwerk: twee maal 5.000 kg klasse 1.4S/1.4G (consumentenvuurwerk), 200 kg evenementenvuurwerk, 5 kg zwart kruit, 5 kg NC-kruit (professioneel) en 1.000 ontstekers.

Tevens heeft de aanvrager de volgende melding gedaan:

op 13 oktober 1994 voor het veranderen van de verwarmingstoestellen, het veranderen van de brandblusmiddelen en het plaatsen van een elektrische stapelaar en een oplaadstation.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 29 maart 2004 ontvangen en is door ons op 15 april 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda;
- b. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. de commandant van de Regionale Brandweer Breda te Breda.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 mei 2004 in de gelegenheid gesteld om tot 1 september 2004 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 28 mei 2004 en op 5 juli 2004 ontvangen en zijn door ons op 13 juli 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs. De aanvullingen betreffen een gewijzigd aanvraagformulier, een gewijzigde plattegrondtekening, een toegevoegde tekening met de gevels en een doorsnede, een toelichting op de toe te passen kanaalplaten en een Programma van Eisen. Tevens is door de aanvrager het verzoek gedaan, tot het gedeeltelijk intrekken, overeenkomstig artikel 8.26 van de Wm, van de vergunning die op 4 mei 1999 aan verzoeker is verleend.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 42 dagen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager heeft naast de Wm-vergunning geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.7 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

Bij de beslissing om de vergunning gedeeltelijk in te trekken wordt rekening gehouden met de artikelen 8.7 tot en met 8.9 van de Wm.

III.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingssfeer van het Vuurwerkbesluit. Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in dit besluit.

III.B Geluid

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Op 9 juli 1993 is een oprichtingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een theaterbureau. In deze vergunning zijn grenswaarden voor het equivalent geluidsniveau (thans langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) ter plaatse van woningen van derden en op enig punt 50 meter van de inrichting opgenomen van 45 dB(A) in de dag-, 40 dB(A) in de avond- en 35 dB(A) in de nachtperiode. In de vergunning is tevens opgenomen dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Vanwege het feit dat de geluidsemisatie door de aangevraagde veranderingen niet of nauwelijks wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie is in deze beschikking opgenomen dat de geluidsgrenswaarden, verbonden aan de oprichtingsvergunning, gelden voor de gehele inrichting, inclusief de wijzigingen.

Verkeersaantrekkende werking

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, nemen door de aangevraagde veranderingen niet toe. Toetsing aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996 heeft dan ook niet plaatsgevonden.

III.C Bodem

Uit de aanvraag blijkt dat de aangevraagde veranderingen geen potentieel bodembedreigende activiteiten betreffen. Daarom hebben wij aan de vergunning geen voorschriften verbonden met betrekking tot de bescherming van de bodem.

III.D Afvalwater

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de lozing van afvalwater. Daarom hebben wij aan de vergunning geen voorschriften verbonden met betrekking tot de lozing van afvalwater.

III.E Energie

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van aanvrager naar verwachting niet zal wijzigen. Daarom hebben wij aan de vergunning geen voorschriften verbonden met betrekking tot het energiegebruik.

III.F Preventie

Uit de aanvraag blijkt dat de hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen naar verwachting niet of nauwelijks zal veranderen. Naar onze mening is er binnen de inrichting geen sprake van een aanwezig preventiepotentieel als gevolg van de veranderingen. Daarom hebben wij aan de vergunning geen voorschriften verbonden met betrekking tot afval- en emissiepreventie.

III.G Externe Veiligheid

III.G.1 Vuurwerkbesluit

Binnen de inrichting vindt opslag van consumentenvuurwerk plaats (klasse 1.4G en 1.4S volgens bijlage A van het ADR). Daarmee verbonden zijn activiteiten als lossen, intern transport, het samenstellen van pakketten en de verkoop. De inrichting beschikt over één bewaarplaats voor verpakt consumentenvuurwerk (waarin maximaal 43.000 kg kan worden opgeslagen) en twee bufferbewaarplaatsen met elk maximaal 3.500 kg onverpakt consumentenvuurwerk. De bufferbewaarplaatsen dienen als ruimten waarin de samengestelde pakketten worden bewaard alvorens deze naar de verkooppriimte worden overgebracht en worden verkocht aan de klanten. De totale aangevraagde opslaghoeveelheid binnen de inrichting bedraagt maximaal 50.000 kg consumentenvuurwerk.

Het consumentenvuurwerk wordt door vrachtwagens aangevoerd en, in afwachting van verkoop aan de klanten, tijdelijk opgeslagen. Vanaf eind november wordt het vuurwerk aangevoerd en opgeslagen. Eind december, tijdens de drie verkoopdagen, wordt het vuurwerk aan particulieren verkocht.

Het Vuurwerkbesluit ziet toe op inrichtingen waarin vuurwerk wordt opgeslagen en verkocht, zoals onderhavige inrichting. Daarnaast zijn in dit besluit veiligheidsafstanden opgenomen die bij de beslissing op de aanvraag in acht genomen moeten worden. In dit geval moet worden voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 1, onder A, B en D en aan de veiligheidsafstanden die van toepassing zijn ingevolge bijlage 3, onderdeel B, onderdeel 1.3. Wij hebben vastgesteld dat de veiligheidsafstanden in acht worden genomen.

Op grond van de voorschriften moeten de bewaarplaats, de bufferbewaarplaatsen en de verkooppriimte voorzien zijn van een automatische sprinklerinstallatie. In de directe nabijheid van de bewaarplaats, de bufferbewaarplaatsen en de verkooppriimte moet bovendien een brandmeldinstallatie aanwezig zijn. De brandbeveiligingsinstallatie moet zijn ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden overeenkomstig een programma van eisen, opgesteld conform memorandum nummer 60. Het programma van eisen moet beoordeeld worden door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Voordat met de aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen moet bovendien het programma van eisen door ons zijn goedgekeurd.

Bij de aanvraag is een programma van eisen gevoegd (BPSI bv, nummer 1972/6274, 2 juli 2004). De commandant van de Regionale Brandweer Breda heeft op 5 augustus 2004 schriftelijk laten weten nog niet in te stemmen met het programma van eisen. Het programma van eisen hebben wij ook beoordeeld en met het oordeel van de commandant kunnen wij instemmen.

Het programma van eisen dient te worden aangepast en vervolgens opnieuw ter beoordeling aan ons en de commandant te worden voorgelegd. Dit zal buiten deze procedure om geschieden. Gelet hierop laten wij het op 5 juli 2004 ingediende programma van eisen geen onderdeel uitmaken van de vergunning. Uit de beoordeling is evenwel gebleken dat de aanpassing van het programma van eisen geen gevolgen zal hebben voor de (beoordeling van de) aanvraag in de zin dat ook de aanvraag gewijzigd dient te worden.

De voorschriften die zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit zijn rechtstreeks werkend. Als aanvulling hierop hebben wij nog een voorschrift ten aanzien van de levering van vuurwerk aan deze beschikking verbonden.

Bij naleving van de voorschriften wordt voldoende bescherming geboden tegen de mogelijke effecten die het opslaan van en de handelingen met vuurwerk kunnen veroorzaken.

III.G.2 Besluit risico's zware ongevallen 1999

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO'99) is een vertaling van de Europese Seveso-II-richtlijn (1997) en heeft tot doel om het risico van grote ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dit BRZO'99 heeft een rechtstreekse werking.

De totale aangevraagde hoeveelheid consumentenvuurwerk bedraagt maximaal 50.000 kg. Hiervan is circa 30% een pyrotechnisch mengsel. De aangevraagde hoeveelheid gevaarlijke stoffen (circa 15.000 kg) blijft daarmee onder de lage drempelwaarde (kolom 2) voor een of meer gevaarlijke stoffen uit Bijlage I van het Besluit. Dat betekent dat het BRZO'99 niet op het bedrijf van toepassing is.

III.H Toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inrichting, zijn op dit moment niet te voorzien.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 3 september 2004. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking ter inzage gelegen in het stadskantoor bij de balie Voorlichting aan de Claudius Prinsenlaan 10 te Breda en in het provinciehuis aan de Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch, namelijk van 6 september 2004 tot en met 4 oktober 2004.

IV.B Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, op 17 september 2004, ingekomen 30 september 2004 van C.M. de Bruin en andere, Heinoord 19 te Breda de volgende bedenkingen ingekomen.

IV.B.1 Samenvatting bedenkingen

De bedenkingen van de reclamanten, C.M. de Bruin en andere, luiden kort samengevat als volgt.

1

Reclamanten geven aan dat de laatste controle van de inrichting van de aanvrager heeft plaatsgevonden in mei 2000. Gelet daarop hebben zij weinig vertrouwen in de veiligheid voor de toekomst en is het voor hen onbegrijpelijk dat er voornemens zijn om de opslagcapaciteit te vergroten.

2

Reclamanten betwijfelen of de veiligheidsafstanden tot kwetsbare objecten, met name de woonwijk van reclamanten, voldoende in acht zijn genomen.

3

Reclamanten geven aan dat direct tegenover de inrichting van de aanvrager een andere inrichting met een bewaarplaats en een verkoopruimte voor consumentenvuurwerk is gelegen. Zij vinden deze situatie zeer risicovol, gezien de veiligheidsafstanden, en vragen zich ernstig af of met die informatie rekening is gehouden.

4

Reclamanten geven aan dat in de aanvraag niet duidelijk is gemaakt gedurende welke tijd vuurwerk aanwezig zal zijn. Het is hen niet duidelijk of de opslag geldt voor de maanden november en december of dat er gedurende het gehele jaar opslag plaats zal vinden.

5

Reclamanten zijn, samen met het college van de gemeente Breda, van mening dat het onmogelijk lijkt om 50.000 kg vuurwerk in één keer op te kunnen slaan en daarbij tevens te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

6

Reclamanten verwachten een waardedaling van hun woningen door de vestiging van een dergelijke opslagplaats in de nabijheid.

IV.B.2 Reactie op de bedenkingen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen bedenkingen.

Ad 1

Met ingang van 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden en zijn wij bevoegd gezag geworden krachtens de Wet milieubeheer voor deze inrichting. Sedert die datum is de inrichting zes maal bezocht door onze toezichthouders. Van een gebrekkig toezicht is naar onze mening dan ook geen sprake. Bovendien staat het aantal controles dat is uitgevoerd los van het al dan niet verlenen van een vergunning. De bedenking is ongegrond.

Ad 2

Zoals wij reeds in paragraaf III.G.1 hebben aangegeven, moeten de bewaarplaats en de bufferbewaarpplaatsen voldoen aan de veiligheidsafstanden die in Bijlage 3, onderdeel B, onderdeel 1.3 van het Vuurwerkbesluit zijn genoemd. De toegangsdeuren van de bewaarplaats en de bufferbewaarpplaatsen zijn geplaatst in de oostzijde van deze (buffer)bewaarpplaatsen. De woonwijk van reclamanten is gesitueerd aan de westelijke zijde van de (buffer)bewaarpplaatsen op een afstand van circa 80 meter. Alle toegangsdeuren hebben een oppervlakte van minder dan vier m². Voor de bewaarplaats geldt dan dat de veiligheidsafstand van 20 meter in voorwaartse richting in acht moet worden genomen, in oostelijke richting derhalve. Voor de bufferbewaarpplaatsen gelden voor een toegestane hoeveelheid vanaf 2.000 kg tot en met 3.500 kg de veiligheidsafstanden van 42 meter in voorwaartse, 31 meter in zijwaartse en 8 meter in achterwaartse richting. De woonwijk van reclamanten is gesitueerd op een ruimschoots grotere afstand dan de veiligheidsafstanden (en met name de van toepassing zijnde veiligheidsafstand in achterwaartse richting). Ten aanzien van andere kwetsbare objecten worden de veiligheidsafstanden ook in acht genomen. De bedenking is ongegrond.

Ad 3

De door reclamanten bedoelde inrichting behoort tot de kwetsbare objecten. Het feit dat daar consumentenvuurwerk wordt opgeslagen en verkocht maakt dat niet anders. Alle veiligheidsafstanden ten aanzien van alle kwetsbare objecten worden in acht genomen, dus ook tot de bedoelde inrichting. Het college van de gemeente Breda is het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer voor die inrichting. Zij beoordeelt de situatie omtrent die inrichting en toetst op grond van haar bevoegdheid aan het Vuurwerkbesluit. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de veiligheidsafstanden voor wat betreft die inrichting niet in acht worden genomen. De bedenking is ongegrond.

Ad 4

Ter plaatse mag gedurende het gehele jaar consumentenvuurwerk worden opgeslagen. In de praktijk zal de aangevraagde hoeveelheid slechts een zeer beperkte periode aanwezig zijn. In de maanden december en januari wordt in de bewaarplaats consumentenvuurwerk opgeslagen. Vuurwerk dat na de verkoop nog over is, wordt gedurende de rest van het jaar opgeslagen in de bufferbewaarpplaatsen. Voorgaande is aangegeven in de aanvraag. Wij zien geen aanleiding om in de vergunning op te nemen gedurende welke tijd vuurwerk aanwezig mag zijn. Een dergelijke bepaling zou de aanvrager onnodig beperken.

Voor de beoordeling van de aanvraag, de toetsing aan het Vuurwerkbesluit en de benodigde voorzieningen maakt het namelijk geen enkel verschil gedurende welke tijdsperiode vuurwerk binnen de inrichting aanwezig is. De bedenking is ongegrond.

Ad 5

In de aanvraag, zoals deze oorspronkelijk was ingediend op 29 maart 2004, was sprake van de opslag van maximaal 50.000 kg verpakt consumentenvuurwerk in de bewaarplaats. In de aanvullende gegevens van 28 mei 2004 heeft de aanvrager echter de hoeveelheid verpakt consumentenvuurwerk in de bewaarplaats bijgesteld tot maximaal 43.000 kg. Tevens is de inhoud van de bewaarplaats toegenomen. De aangevraagde hoeveelheid is realistisch te noemen, waarbij ook voldaan kan worden aan de gestelde veiligheidseisen. De bedenking is ongegrond.

Ad 6

De mogelijke daling van de waarde van een woning behoort niet tot de aspecten die worden beoordeeld bij een aanvraag om vergunning krachtens de Wet milieubeheer. De bedenking is ongegrond.

IV.C Adviezen

Naar aanleiding van de aanvraag is op 10 mei 2004 een advies van het college van de gemeente Breda ingekomen. Het college adviseert om een toelichting te vragen met betrekking tot de vereiste aanpassingen ten aanzien van de verkoopruimte. Verder geeft het college aan dat het praktisch onmogelijk is om de aangevraagde hoeveelheid van 50.000 kg verpakt consumentenvuurwerk op te slaan in de bewaarplaats. Het college adviseert om de aanvraag hierop te laten aanpassen.

In de aanvullende gegevens van 28 mei 2004 heeft de aanvrager nader toegelicht welke aanpassingen in de verkoopruimte plaatsvinden. Tevens heeft de aanvrager de aangevraagde hoeveelheid verpakt consumentenvuurwerk in de bewaarplaats bijgesteld tot maximaal 43.000 kg en is bovendien de inhoud van de bewaarplaats toegenomen. De aangevraagde hoeveelheid is realistisch te noemen.

Naar aanleiding van de aanvraag is op 5 augustus 2004 tevens een advies van de commandant van de Regionale Brandweer Breda ingekomen. In het advies maakt de commandant enkele opmerkingen over de aanvraag en adviseert hij om een aantal voorwaarden inzake de brandveiligheid in de voorschriften op te nemen. Dit advies van de commandant hebben wij ten dele overgenomen en als voorschriften 2.2.2 tot en met 2.2.5 aan de vergunning verbonden. Het advies is ten dele niet overgenomen omdat dit reeds is opgenomen in het Vuurwerkbesluit (met name de voorschriften 2.1, 2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 en 5.6, bijlage 1 onder B) of niet als nadere eis kan worden gesteld (zoals het overleggen van TNO-testrapporten, een detailtekening, een tekening met de wijze van opslaan, het aantonen van de drukontlasting en de uitvoering van de brandslanghaspels).

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag is, binnen de door de wet gestelde termijn, op 15 oktober 2004 een advies van het college van de gemeente Breda ingekomen. Het college heeft ten aanzien van de ontwerp-beschikking geen bedenkingen.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

Aangezien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bestaat er geen belemmering tegen het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van 4 mei 1999. Ons is niet van andere bedenkingen gebleken, die de gevraagde gedeeltelijke intrekking van de vergunning in de weg zouden staan.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

In dit geval verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor onbepaalde tijd.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door de heer C. van der Horst aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen voor wat betreft het vergroten van de opslagcapaciteit van consumentenvuurwerk te verlenen voor onbepaalde tijd gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag, behoudens het programma van eisen, deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. de op 4 mei 1999 verleende vergunning aan de heer C. van der Horst voor het veranderen van de inrichting met de opslag en verkoop van vuurwerk en een open opslag van gasflessen gedeeltelijk in te trekken. De intrekking betreft de opslag van 200 kg evenementenvuurwerk, 5 kg zwart kruit, 5 kg NC-kruit en 1.000 ontstekers;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan de heer C. van der Horst, Weidehek 2, 4824 AS Breda en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 3920, 4800 DX Breda;
 - het Landelijk Meld- en Informatiepunt Vuurwerk, Antwoordnummer 10697, 2501 WB Den Haag;
 - de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - de commandant van de Regionale Brandweer Breda, Postbus 2060, 4800 CB Breda;
 - Regionale milieudienst West-Brabant, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
 - C.M. de Bruin, Heinoord 19, 4824 LT Breda;
 - V. van der Wal, Heinoord 9, 4824 LT Breda;
 - G. van Dongen en M. Dol, Heinoord 11, 4824 LT Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 13, 4824 LT Breda;
 - L.H. Uitslag, Heinoord 15, 4824 LT Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 17, 4824 LT Breda;
 - de bewoners van Heinoord 21, 4824 LT Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 23, 4824 LT Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 27, 4824 LT Breda;
 - de bewoner(s) van, Heinoord 29, 4824 LT Breda;
 - C. van Gils, Heinoord 31, 4824 LT Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 18, 4824 LS Breda;
 - H. Schoonenberg, Heinoord 20, 4824 LS Breda;
 - A. Fijneman, Heinoord 22, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 24, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 26, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 28, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 30, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 32, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 34, 4824 LS Breda;

- de bewoner(s) van Heinoord 36, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 38, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 48, 4824 LS Breda;
 - de bewoner(s) van Heinoord 50, 4824 LS Breda;
- f. deze beschikking bekend te maken op 29 oktober 2004.

's-Hertogenbosch, 26 oktober 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. C. Loesberg, directielid Ecologie.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Algemeen	3
1.1 VERLEENDE VERGUNNINGEN	3
1.2 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	3
2 Externe veiligheid.....	4
2.1 LEVERING VAN VUURWERK.....	4
2.2 BRANDBESTRIJDING.....	4
Bijlagen.....	5
BIJLAGE 1 RAPPOROTAGEVERPLICHTING	6
BIJLAGE 2 BRANDSLANGHASPEL	7

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.

1 Algemeen

1.1 Verleende vergunningen

- 1.1.1 De volgende voorschriften, verbonden aan de op 9 juli 1993 afgegeven beschikking, zijn ook op deze beschikking van toepassing, als waren zij hier letterlijk weergegeven:
- voorschrift 1.3;
 - de geluidsvoorschriften 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.10 en 2.11, met dien verstande dat de in de voorschriften genoemde geluidgrenswaarden gelden voor de gehele inrichting, inclusief de uitbreidingen en wijzigingen.
- 1.1.2 Het voorschrift 1.1.3, verbonden aan de op 4 mei 1999 afgegeven beschikking, is ook op deze beschikking van toepassing, als ware zij hier letterlijk weergegeven.
- 1.1.3 Daar waar in voorschriften, genoemd in de vorige voorschriften, sprake is van "inrichting" moet worden gelezen "het gedeelte van de inrichting en de activiteiten waarop deze beschikking betrekking heeft".

1.2 Bijzondere omstandigheden

- 1.2.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet dient hiervan conform artikel 17.1 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.2.2 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd (aan bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie) die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Externe veiligheid

2.1 Levering van vuurwerk

- 2.1.1 Binnen de inrichting mag niet meer dan één container met vuurwerk aanwezig zijn. Deze container moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 minuten, gelost zijn. Na sluitingstijd mag geen container met vuurwerk aanwezig zijn.

2.2 Brandbestrijding

- 2.2.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 2.2.2 Nabij de buitendeur naar het open terrein van de inrichting dient een brandslanghaspel te zijn aangebracht zoals op de bijlage "Brandslanghaspel" is aangegeven.
- 2.2.3 De entree tot het hoofdgebouw dient uitgevoerd te worden als brandweeringang conform hoofdstuk 18 van het door de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding uitgegeven handboek "Brandbeveiligingsinstallaties" uitgave 2002. Overige uitgangen dienen als brandweerneveningang. Voorafgaande aan realisatie dient een voorstel ter goedkeuring aan de commandant van de gemeentelijke brandweer te worden overgelegd. Voor gebruik van het brandweersleutelsysteem dient contact te worden opgenomen met de afdeling Preventie.
- 2.2.4 Het bezwijken van de constructie van dat deel van de inrichting, niet zijnde de (buffer)bewaarplaatsen, mag geen invloed hebben op de constructie van de (buffer)bewaarplaatsen.
- 2.2.5 Stellingen in de (buffer)bewaarplaatsen dienen op degelijke wijze verankerd te zijn aan de bouwkundige constructie teneinde omvallen te voorkomen. De verankering moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij het bezwijken van een stelling de constructie van de (buffer)bewaarplaatsen in stand blijft. Stellingen moeten beschikken over open legborden.

Bijlagen

Bijlage 1 Rapportageverplichting

Opsomming van de nummers van de voorschriften die een rapportageverplichting hebben.

- 1.2.1
- 1.2.2

Bijlage 2 Brandslanghaspel