

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

om op verzoek van de vergunninghoudster de op 3 november 2005 aan Wafim Holding BV, thans Britannia Techno Polymer BV, Hectorstraat 11 te Tilburg, verleende Wm-oprichtingsvergunning voor een inrichting bestemd tot verwerking en herbewerking van productieresten en nevenproducten uit de kunststofindustrie in primaire vorm en compounds met een verwerkingscapaciteit van 15.120 ton per jaar, te wijzigen (artikel 8.24 Wm).

Beschikking

Britannia Techno Polymer BV
Hectorstraat 11
5047 RE TILBURG

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1427582

1 Wijziging op verzoek (8.24 wm)

1.1 Algemeen

Om op verzoek van vergunninghoudster de op 3 november 2005 aan Wafim Holding BV, thans Britannia Techno Polymer BV (hierna: BTP BV), verleende Wm-vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd tot verwerking en herbewerking van productieresten en nevenproducten in primaire vorm en compounds met een verwerkingscapaciteit van 15.120 ton per jaar, te wijzigen (artikel 8.24 Wm).

Op grond van categorie 28.4.a.6°, 28.4.c.1° van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

De inrichting is gelegen aan de Hectorstraat 11 te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie F, nummer 5504.

1.2 Het verzoek

Op 10 april 2008 hebben wij een verzoek van BTP BV ontvangen voor het wijzigen van het vergunningsvoorschrift 8.1.6 (artikel 8.24 Wm), waaronder de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van de inrichting is verleend.

Het verzoek is ingediend omdat niet aan deze gestelde norm voor de warmtebelasting wordt voldaan.

Voor de inrichting is op 3 november 2005 een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend, kenmerk 1139941. Op verzoek van de vergunninghoudster zijn bij besluit van 20 juli 2007 enkele van de in de oprichtingsvergunning gestelde voorschriften gewijzigd.

1.3 Procedure

Het verzoek is door ons op 10 april 2008 ontvangen en gelijktijdig met de ontwerp-beschikking op het verzoek doorgestuurd naar de wettelijke adviseur, te weten het college van burgemeester en wethouders van Tilburg.

1.4 Bekendmaking en ter inzage legging ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 2 mei 2008. Vervolgens hebben het verzoek, de ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen in de Stadswinkel Centrum aan het Stadhuisplein 128 (ingang bij het paleis) in Tilburg, namelijk van 6 mei 2008 tot en met 17 juni 2008.

Ook was het mogelijk de stukken gedurende deze periode van ter inzage legging in te zien in het Provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

1.5 Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

1.6 Externe Veiligheid - Vuurbelasting

a. Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van (gevaarlijke) (afval)stoffen.

b. Activiteiten

Bij Britannia Techno Polymer BV wordt een grote hoeveelheid kunststoffen in de vorm van gereed product, grondstoffen, additieven en nog te be- of verwerken (afval)stoffen opgeslagen. Gelet op deze grote hoeveelheden is het aspect brandveiligheid een relevant onderdeel bij de beoordeling van het aspect externe veiligheid.

c. Verzoek tot wijziging voorschrift 8.1.6 Wm-oprichtingsvergunning 3 november 2005

De verzoekster verzoekt om aanpassing van voorschrift 8.1.6 van de Wm-vergunning. In dit voorschrift is de maximale warmtebelasting vastgelegd die de inrichting op de erfgrans mag veroorzaken. Het bedrijf kan niet voldoen aan de nu gestelde norm in de Wm-vergunning.

d. Beoordeling en conclusie

Om brandoverslag buiten de inrichting te voorkomen mag de warmtestralingsbelasting ten gevolge van een brand ter hoogte van de erfgrans op basis van de verleende Wm-vergunning van 2005 maximaal 15 kW/m² bedragen.

In de aanvraag, die heeft geleid tot de Wm-vergunning van 3 november 2005, heeft de (toenmalige) inrichting door toevoeging van een berekening van de vuurbelasting inzage gegeven over de vuurbelasting van de inrichting. Uit deze berekening blijkt echter, dat de vuurbelasting op de erfgrans 24 kW/m² bedraagt.

In verband met de voornoemde strijdigheid heeft BTP BV in 2007 een verzoek tot wijziging van het voorschrift ingediend op basis waarvan de vuurbelasting op erfgrans zou worden gewijzigd van 15 kW/m² in 24 kW/m². Bij besluit van 20 juli 2007 hebben wij, mede op basis van het advies van de gemeentelijke brandweer, dit verzoek geweigerd.

Naar aanleiding van het weigeren van dat verzoek tot wijziging is door BTP BV bekeken welke maatregelen getroffen dienen te worden om aan deze in de Wm-vergunning gestelde, maximale warmtestralingsbelasting te voldoen. Daarnaast heeft zij een herziene warmteberekening laten maken, waarin is bekeken of bij de meest nabijgelegen gebouw van derden kan worden voldaan aan een maximale warmtestralingsbelasting van 10 kW/m².

Uit het verzoek tot wijziging van het voorschrift is gebleken, dat de afstand tussen BTP BV en het meest nabijgelegen pand van derden ruim 10 m bedraagt en dat de maximale warmtestralingsbelasting op de kortste afstand tussen beide belendingen minder dan 10 kW/m² bedraagt.

Gelet op de gevolgen van het nemen van maatregelen voor BTP BV heeft zij besloten om geen maatregelen te treffen, maar om nogmaals te verzoeken om het voorschrift voor de maximale warmtestralingsbelasting aan te laten passen.

Voor het verzoek tot wijziging van het voorschrift 8.1.6 hebben wij het volgende overwogen. De inrichting is zodanig gelegen, dat het grenst aan een perceel waarop binnen ruim 11 m (gerekend vanaf de eigen bedrijfshallen) geen activiteiten plaatsvinden en geen bouwplannen bekend zijn. Dit met uitzondering van de al aanwezige transportbewegingen van en naar achterterrein. Als gevolg daarvan bestaan op het naastgelegen terrein voldoende mogelijkheden om te kunnen vluchten, als bij BTP BV brand mocht uitbreken.

Met de verzochte norm voor de warmtestralingsbelasting, 10 kW/m², kan ook brandoverslag gedurende bepaalde tijd worden voorkomen. Aldus heeft de brandweer mogelijkheden om de brand te kunnen blussen of kan de brandweer brandoverslag naar het naastgelegen pand voorkomen als besloten wordt tot het laten uitbranden van het pand van BTP BV

Gelet op het bestemmingsplan maken wij hierbij wel de volgende opmerking. Op grond van het vigerende bestemmingsplan mogen op omliggende percelen onder een aantal voorwaarden gebouwen worden gerealiseerd. Een van deze voorwaarden is dat gebouwen kunnen worden gerealiseerd, waarbij een afstand van minimaal 5 m, gerekend vanaf de erfgrans, in acht wordt genomen. Als gevolg daarvan bestaat de mogelijkheid dat de afstand tussen BTP BV en nieuwe belendende gebouwen van derden in de toekomst wordt verkleind tot 10 m. Hierdoor zou BTP BV niet meer kunnen voldoen aan de nu verzochte, maximale waarde voor de warmtestralingsbelasting van 10 kW/m². BTP BV zal dan alsnog maatregelen moeten (laten) nemen om aan de in de Wm-vergunning gestelde eis voor warmtestraling te voldoen.

Wij achten een maximale warmtestralingsbelasting van 10 kW/m² bij belendende gebouwen van derden gelet op het voorgaande aanvaardbaar en stemmen derhalve in met het verzoek tot wijziging.

1.7 Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- voorschrift 8.1.6 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend op 3 november 2005, kenmerk 1139941 te wijzigen in het voorschrift 1.1.1. behorende bij dit besluit;
- dat het bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Britannia Techno Polymer BV, Hectorstraat 11, 5047 RE Tilburg en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg;
 - Brandweer gemeente Tilburg, Afdeling Veiligheidsmanagement, Postbus 3208, 5003 DE Tilburg;
 - Regionaal Milieuhandhavingsteam, de heer B. van Haaren, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- deze beschikking bekend te maken op 11 juli 2008.

's-Hertogenbosch, 4 juli 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven

II. Voorschriften

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1. Externe Veiligheid	2
1.1 Brandbestrijding	2

1. Externe Veiligheid

1.1 Brandbestrijding

De vuurbelasting spiegelsymmetrisch mag op naastgelegen, niet tot de inrichting behorende belendende gebouwen niet meer bedragen dan 10 kW/m^2 .

