

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2034473/2821520

op de op 8 juni 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Hydreco B.V., om vergunning krachtens de Waterwet voor het project “Striip R en T-complex”, kadastraal bekend gemeente Striip, sectie C, nummers 5355 en 5356, en gemeente Woensel, sectie G, nummers 1105, 6019 en 6024.

Onderwerp

Waterwet.

Vergunning bodemenergiesysteem.

BESLISSING van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening krachtens artikel 6.4 van de Waterwet, ten aanzien van de aanvraag van Hydreco BV te Breda voor het onttrekken en injecteren van grondwater in de gemeente Eindhoven ten behoeve van een koude-recirculatiesysteem (hierna te noemen bodemenergiesysteem).

Aanvraag en toelichting

Op 8 juni 2011 ontvingen wij van Hydreco BV (hierna te noemen Hydreco), gevestigd te Breda, een vergunningaanvraag ingevolge de Waterwet voor het onttrekken en injecteren van grondwater tot een hoeveelheid van maximaal 110 m³ per uur, 2.640 m³ per dag, 79.200 m³ per maand, 237.600 m³ per kwartaal en maximaal 1.402.000 m³ per jaar ten behoeve van een bodemenergiesysteem. Deze hoeveelheid (1.402.000) zal alleen worden onttrokken in het opstartjaar en in extreem klimatologische jaren. Onder alle andere omstandigheden zal 1.200.000 m³ per jaar afdoende zijn. De aanvraag heeft geen betrekking op andere handelingen in het watersysteem zoals bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet.

Het bodemenergiesysteem zal worden toegepast bij Strijp R en T in Eindhoven. De inrichting is kadastraal bekend onder gemeente Strijp, sectie C, nummers 5355 en 5356, en gemeente Woensel, sectie G, nummers 1105, 6019 en 6024.

Bij deze aanvraag is een rapport overgelegd van Tauw BV getiteld Effectenstudie Warmte-koudeopslag Strijp R en T-complex te Eindhoven, nummer R001-4767543AJA-ena-V02-NL d.d. 3 juni 2011, dat een nadere onderbouwing vormt van deze aanvraag.

Doel van de onttrekking

Hydreco heeft het voornemen om een bodemenergiesysteem toe te passen aan de Strijp R en T in Eindhoven.

Het systeem wordt toegepast bij toekomstige woningen ter plaatse van Strijp R en T. Het systeem betreft een regeneratiesysteem van 4 doubletten. De bronnen hebben een maximale capaciteit van 110 m³ per uur.

De aanleg van het systeem zal in twee fasen gebeuren. De energievraag voor fase 2 is tweemaal zo groot als voor fase 1. De aanleg van fase 2 zal geschieden 3 à 4 jaar na fase 1. In fase 1 zal maximaal 700.000 m³ per jaar worden onttrokken en worden geïnjecteerd. In fase 2 bedraagt deze hoeveelheid maximaal 1.400.000 m³ per jaar.

De inrichting

Het bodemenergiesysteem zal gaan bestaan uit 4 koude bronnen en 4 warme bronnen. Het bodemenergiesysteem is geprojecteerd in het eerste watervoerende pakket, met het filter van 30 tot 80 m- mv. De afstand tussen de bronnen is verschillend en bedraagt tussen de 550 en 700 meter. Afhankelijk van het seizoen zal de injectietemperatuur gelijk zijn aan ongeveer 7 °C in de winter en ongeveer 15°C in de zomer.

In de koude bronnen bedraagt de te installeren pompcapaciteit 110 m³ per uur. In de warme bronnen bedraagt de te installeren pompcapaciteit 110 m³ per uur. Gemiddeld wordt in de winter en zomerperiode 600.000 m³ grondwater verplaatst. Dit komt neer op een jaarlijks te verplaatsen grondwaterhoeveelheid van ongeveer 1.200.000 m³. Om in extreme jaren ook voldoende koude en

warmte te kunnen leveren is bij de vergunningsaanvraag een veiligheidsmarge gehanteerd waardoor de aangevraagde hoeveelheid hoger ligt, namelijk maximaal 1.402.000 m³ (inclusief 2.000 m³ spui) grondwater per jaar.

De omgeving

In de omgeving van de lokatie zijn verschillende grondwateronttrekkende bedrijven gelegen. Binnen het invloedsgebied zijn de volgende systemen gelegen:

- WKO- Vredeoord
- Industriële onttrekking Vredeoord
- WKO Strijp-S
- WKO systeem Drents Dorp
- WKO systeem Philips Competence Centre

De dichtstbijzijnde onttrekkingen zijn de onttrekking en bodemenergiesysteem ter plaatse van Vredeoord en het koude-recirculatiesysteem ter plaatse van Strijp S. Deze zullen de grootste effecten van het systeem ter plaatse van Strijp R en T gaan ondervinden.

De onttrekking ter plaatse van Vredeoord draagt bij aan de vermindering van de vernattingsproblematiek in Eindhoven.

Het systeem ter plaatse van Strijp-S draagt zorg voor de beheersing van de daar aanwezige verontreiniging met VOCL.

Ten westen van de lokatie is een gebied gelgen welke behoort tot de EHS. Het betreft hier droog bos met productie. Het bos is ongevoelig voor grondwaterstandsveranderingen.

PROCEDURE

Verzoek om advies op de aanvraag

De aanvraag met de bijbehorende stukken die door ons op 8 juni 2011 zijn ontvangen zijn door ons, met het verzoek tot het uitbrengen van een advies, doorgestuurd naar de (wettelijke) adviseurs. Wij hebben naar aanleiding van ons verzoek om advies, geen reacties ontvangen.

Ter inzage legging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken hebben vanaf 29 augustus 2011 tot en met 10 oktober 2011 ter inzage gelegen bij de gemeente Eindhoven, Kennedylein 200 te Eindhoven. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

BESCHRIJVING VAN DE GEVOLGEN VAN DE ONTTREKKING/INJECTIE

De locatie van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, ligt in geohydrologisch opzicht centrale slenk. Uit het rapport “Effectenstudie Warmte-koudeopslag Strijp R en T-complex te Eindhoven” blijkt dat de ondergrond ter plaatse van de onttrekking/injectie geohydrologisch gezien, kan worden geschematiseerd zoals in tabel 1 is weergegeven.

Diepte m –mv	Lithologie	Formatie	Geohydrologie
0-25	Fijn zand afwisselend met klei	Nuenen	Deklaag (freatisch pakket)
25-85	Zand met een enkele kleilaag	Sterksel	1 ^e watervoerend pakket
85-120	Klei	Tegelen	Eerste scheidende laag
120-285	Grindig zand	Kedichem	2 ^e watervoerend pakket

Tabel 1: Geohydrologische schematisatie.

Grondwaterstandsveranderingen

In de rapportage Effectenstudie Warmte-koudeopslag Strijp R en T-complex te Eindhoven is een schematisatie van de ondergrond opgenomen. Aan de hand van deze schematisatie zijn berekeningen uitgevoerd naar de effecten van het bodemenergiesysteem.

Als gevolg van het onttrekken en gelijktijdig injecteren van het grondwater zal de grondwaterstand en de stijghoogte veranderen. Aan de injectiekant zal de grondwaterstand stijgen en aan de kant waar het grondwater onttrokken wordt zal de grondwaterstand dalen. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar deze veranderingen als het bodemenergiesysteem van Hydreco, geprojecteerd aan de Strijp R en T te Eindhoven, in bedrijf is.

Aangezien het systeem in in fase twee de maximale onttrekking heeft en ook de maximale effecten op de omgeving heeft zijn de effecten van het systeem op de omgeving in fase 2 weergegeven.

	Winter [m]	Zomer [m]
Grondwaterstandsverandering fase 2	0,3	0,3
Maximale stijghoogte verandering 1 ^e wvp (opslagpakket) fase 2	2,9	2,9

Tabel 2: Maximale grondwaterstands- en stijghoogteveranderingen voor het systeem van Hydreco.

Van de veranderingen in de grondwaterstand en de stijghoogte zijn de invloedsgebieden berekend. Het invloedsgebied waar bovengenoemde grondwaterstandsverandering optreedt (deklaag) is het gebied waarbinnen de grondwaterstandsverandering minimaal 5 cm bedraagt. Van de stijghoogteveranderingen (optredend in het onttrekkingspakket) is het invloedsgebied gelijk aan het gebied waarbinnen stijghoogteveranderingen optreden van 5 cm of meer. De berekende invloedsgebieden zijn aangegeven in tabel 2.

	Winter [m]	Zomer [m]
Deklaag	3.500	3.500
1 ^e watervoerende pakket (opslagpakket)	3.500	3.500

Tabel 2: Grootte invloedsgebieden voor het systeem van Hydreco.

Hydrothermische effecten

Door geleiding, dispersie en de natuurlijke grondwaterstroming wordt een gedeelte van het geïnjecteerde water tot buiten het directe invloedsgebied van het bodemenergiesysteem getransporteerd. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar deze hydrothermische effecten van het systeem.

In de koude bel van het bodemenergiesysteem van Hydreco, begrensd door de natuurlijke achtergrondwaarde, is de temperatuur minimaal 0,5 °C lager dan de natuurlijke grondwatertemperatuur. In de warme bel is de temperatuur minimaal 0,5 °C hoger. Na 20 jaar kan op 550 meter afstand van de bronnen de temperatuur met maximaal 0,5 °C (hoger of lager) veranderen ten opzichte van de natuurlijke grondwatertemperatuur.

Effecten ten aanzien van de grondwaterkwaliteit

Een verandering van de temperatuur van het grondwater kan het chemisch evenwicht van reacties veranderen. Een toename van de temperatuur kan een versnelde groei van micro-organismen

veroorzaken, een daling van de temperatuur een vertraagde groei. Van groot belang voor de groei van micro-organismen is het voedselaanbod (AOC-gehalte: Assimileerbaar Organisch Koolstof). Grondwater in Nederland heeft veelal een zeer laag AOC-gehalte. Gezien de geringe temperatuurverschillen en de lage AOC-gehalten worden geen significante effecten verwacht op de chemische en microbiologische samenstelling van het grondwater. Het grondwatercircuit zal van het gebouw-circuit volledig gescheiden worden gehouden.

Positieve milieu effecten

Het bodemenergiesysteem wordt gebruikt voor de inrichting gelegen aan de Striyp R en T te Eindhoven. Deze toepassing van energieopslag zorgt voor een besparing op het energieverbruik ten opzichte van de conventionele manier van koelen en verwarmen. Deze energiebesparing resulteert in de beperking van emissie van gasen naar de atmosfeer.

Invloed op bodem- en grondwaterverontreiniging

Door de gemeente is aangegeven dat binnen de invloedstraal enkele verontreinigingen zijn gelegen. De meest nabijgelegen verontreiniging betreft de verontreiniging ter plaatse van Striyp S waar ook een bodemenergiesysteem is gelegen. Op basis van de bekende gegevens zijn stroombaanberekeningen uitgevoerd. Hieruit blijkt een lichte beïnvloeding van de verontreinigingspluim van Striyp S in fase 2. Hiertoe zal de analyse van het onttrokken water van Striyp R en T worden uitgebreid met VOCl.

Zetting

In het rapport is een eindzetting berekend van circa 2 mm voor het gebied direct naast de bronnen. Deze geringe zetting en de daarmee gepaard gaande verschilzetting zal geen schade aan gebouwen, funderingen, wegen of constructies zal veroorzaken.

Gevolgen voor overige grondwatergebruikers

Binnen het invloedsgedied zijn een aantal andere grondwateronttrekkingen gelegen. De dichtstbijzijnde grondwateronttrekkingen betreft Striyp S en Vredeoord, beide gelegen naast de onderhavige lokatie.

Het energieopslagsysteem ter plaatse van Striyp S ondervindt geen invloed van het energieopslagsysteem ter plaatse van Striyp R en T.

Ter plaatse van Vredeoord vindt een onttrekking plaats die ervoor zorgt dat er geen wateroverlast ten noorden van de lokatie plaatsvindt. Doordat er een extra verlaging in deze gebieden gaat optreden zal de wateroverlast problematiek kleiner worden. Dit houdt in dat de onttrekking ter plaatse van Vredeoord kan worden verminderd. De hoeveelheid zal in praktijk dienen te worden vastgesteld.

Andere grondwateronttrekkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden.

Gevolgen voor overige belangen

De verandering van de grondwaterstand en de stijghoogten bedraagt maximaal 0,3 meter. Ten noorden zijn enkele grondwateroverlast gebieden gelegen. De verlaging van de grondwaterstand zal bijdragen aan de afname van de wateroverlast in deze gebieden.

Binnen het invloedsgedied van het bodemenergiesysteem bevinden zich geen, ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 c.q. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd gebied. Het bodemenergiesysteem bevindt zich niet in een zogenaamd beschermd gebied waterhuishouding, attentiegebied of natte natuurparel zoals begrensd op bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant en niet in een grondwaterbeschermingszone volgens de Provinciale Milieuverordening (PMV) Noord-Brabant 2010.

M.e.r.-beoordeling

De aangevraagde onttrekking van grondwater aan de bodem valt onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 tot en met 7.19 van de Wet milieubeheer als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Gelet op het voorgaande overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben en dat er daarom geen aanleiding is om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

Afweging van belangen

In het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010 - 2015 is het beleid ten aanzien van het grondwater vastgelegd. Uit het oogpunt van CO₂-reductie en het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt er rekening gehouden met een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de energievoorziening. Hierbij worden onder andere de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

- Een bodemenergiesysteem mag alleen ondieper dan 80 meter beneden het maaiveld plaatsvinden, uitzonderingen zijn mogelijk in gebieden waarbij het grondwater over de gehele diepte niet geschikt is voor openbare watervoorziening vanwege het voorkomen van zout water;
- Een bodemenergiesysteem mag niet zijn gelegen in beschermingszones (25- en 100-jaarzones) voor grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening en in beschermde gebieden waterhuishouding, te weten natte natuurparels en de daarbij behorende attentiegebieden;
- Indien een bodemenergiesysteem is gelegen in of nabij bekende bodemverontreiniging(en) moet de initiatiefnemer aangeven hoe voorkomen wordt dat onder invloed van het bodemenergiesysteem de bodem en het grondwater aan negatieve beïnvloeding onderhevig zijn;
- Lokale en regionale cumulatie van systemen dient te worden voorkomen. De onderlinge afstand tussen inrichtingen dient dusdanig te zijn dat wederzijds negatieve beïnvloeding wordt voorkomen;
- Het in de bodem terug te brengen water mag maximaal 25 °C zijn;
- Er mogen uitsluitend systemen worden toegepast waarbij het gewonnen water weer volledig wordt teruggebracht in de bodem;
- Er mag, ook over een lagere periode, geen opwarming of afkoeling van de de bodem en het grondwater in de omgeving van de installatie optreden. De energiebalans moet neutraal zijn;
- Kleine systemen (< 10 m³ per uur) dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 30 meter beneden het maaiveld.

Gelet op bovengenoemde merken wij het volgende op.

Onderhavige aanvraag voldoet aan de voorwaarden verwoord in Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010 – 2015.

Behoudens 2.000 m³ spui is de hoeveelheid te injecteren water is gelijk aan de hoeveelheid te onttrekken grondwater. Daarnaast wordt het voorgestelde systeem, waarbij in de bodem gebrachte warmte of koude in een cyclus van 1 jaar weer wordt teruggewonnen, door ons als duurzaam beschouwd. Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht kan vooraf worden gesteld dat de kans op eventuele nadelige effecten van de onttrekking en/of injectie minimaal is.

Ter verifiëring van de berekeningen dient voorafgaand aan de inwerkingtreding en tijdens de exploitatiefase een monitoring plaats te vinden:

- Minimaal zes weken voorafgaand aan de inwerkingtreding van het bodemenergiesysteem dient een onttrekkings-/injectieproef plaats te vinden. Het doel van deze proef is om de effecten van het bodemenergiesysteem op de omgeving in beeld te brengen. De opzet van de proef dient minimaal acht weken voor de inwerkingtreding van het bodemenergiesysteem te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater. De resultaatgegevens dienen uiterlijk vier weken voordat het bodemenergiesysteem in werking treedt te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater.
- In de exploitatiefase dient om de werking van het bodemenergiesysteem te kunnen bepalen een debietmeting en een maandelijks temperatuurmeting plaats te vinden van het onttrokken water uit de bronnen.

Tevens dient het mogelijk te zijn om ter plaatse van de onttrekkings- en retourput(ten) de grondwaterstand in de deklaag en de stijghoogte in het 1e watervoerende pakket (onttrekkingspakket) te kunnen meten.

Jaarlijks dient een evaluatierapport aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v bureau Grondwater te worden verzonden, waarin de energiebalans en het werkelijke opslagrendement van het bodemenergiesysteem zijn berekend. Indien uit de rapportages blijkt dat er significante verschillen optreden in de berekende en werkelijke energiebalansen en opslagrendementen zullen in overleg met Gedeputeerde Staten, bureau Grondwater aanvullende maatregelen bepaald worden.

Minimaal vier weken voor de inwerkingtreding van het bodemenergiesysteem dient de vergunninghouder de datum van inwerkingtreding schriftelijk aan ons door te geven. Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend.

BESLISSING

Gelet op de Waterwet besluiten wij aan Hydreco BV, gevestigd te Breda:

- I. voor het onttrekken en injecteren van grondwater in de gemeente Eindhoven de ingevolge artikel 6.4 van de Waterwet vereiste vergunning te verlenen voor het onttrekken aan en het weer injecteren in de bodem van water op een diepte van 30 tot 80 m -maaiveld op het perceel, kadastraal bekend gemeente Strijp, sectie C, nummers 5355 en 5356, en gemeente Woensel, sectie G, nummers 1105, 6019 en 6024.
- II. De werking van het bodemenergiesysteem is beschreven in het rapport “Effectenstudie Warmte-koudeopslag Strijp R en T-complex te Eindhoven”, van Tauw BV, nummer R001-4767543AJA-ena-V02-NL d.d. 3 juni 2011 en maakt deel uit van dit besluit.

III. Dat maximaal 110 m³ per uur 2.640 m³ per dag, 79.200 m³ per maand, 237.600 m³ per kwartaal en 1.402.000 m³ per jaar mag worden onttrokken/geïnjecteerd uitsluitend voor het bodemenergiesysteem.

IV. aan deze vergunning de navolgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

1. In verband met de kwaliteit van het grondwater mag in geval van putverstoppingen alleen mechanisch geregenereerd worden. Voor elke andere vorm van regeneratie dient vooraf schriftelijk toestemming van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bureau Grondwater te zijn verkregen. Het regenereren dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een ter zake vakbekwaam bedrijf.
2. Voor het onderhoud van de bronnen mag een gedeelte van het grondwater worden gespuid. Deze hoeveelheid dient zo weinig mogelijk te zijn en mag ten hoogste 2.000 m³ per jaar bedragen.
3. Alle apparatuur, werken en overige voorzieningen, die in het kader van deze vergunning zijn/worden aangebracht, dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Verder dient het steeds doelmatig te functioneren, in goede staat van onderhoud te verkeren en met zorg te worden bediend.
4. Ter plaatse van de koude en de warme bronnen dienen twee peilbuizen te worden ingericht met filters in de deklaag en het 1e watervoerende pakket.
5. Van de peilbuizen moeten de filterdiepten en de hoogten van de bovenkant ten opzichte van NAP bekend zijn. Van de grondboringen moet een boorbeschrijving worden gemaakt. Uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van het bodemenergiesysteem dienen de betreffende gegevens te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater.
6. Eenmaal per jaar, dient aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater, opgave te worden gedaan van de temperatuurmetingen. De metingen mogen tegelijk met het evaluatierapport worden aangeleverd.
7. Jaarlijks dient aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. bureau Grondwater een evaluatierapport overgelegd te worden waarin duidelijk de energiebalans en het werkelijke opslagrendement van het bodemenergiekoude-recirculatiesysteem zijn berekend.
8. De energiebalans dient zo sluitend mogelijk te worden gehouden. In verband met de klimatologische omstandigheden mag het bodemenergiesysteem over een periode van 5 jaar een energiebalans hebben die maximaal 15% mag afwijken van de jaarlijks verplaatste hoeveelheid energie. Over een periode 10 jaar mag deze afwijking van de energiebalans niet meer dan 10% bedragen.
9. Zes weken voordat het bodemenergiesysteem in werking treedt dient een onttrekkings-/injectieproef plaats te vinden. Het doel van deze proef is om de effecten van het

systeem op de omgeving in beeld te brengen. De resultaatgegevens dienen uiterlijk vier weken voordat het bodemenergiesysteem in werking treedt te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater.

10. De temperaturen van het water uit de bronnen dienen dusdanig te worden gemeten dat de energiebalans van het systeem kan worden bepaald. Eveneens dient een debietmeting van de bronnen plaats te vinden op een zodanige manier dat de waterbalans van het systeem kan worden bepaald.
11. De vergunninghouder is verplicht de conditie van de peilbuizen zodanig te garanderen dat het verrichten van waarnemingen met voldoende betrouwbaarheid kan geschieden.
12. Tevens dient minimaal eenmaal per jaar het geïnjecteerde water geanalyseerd te worden. Voor de inwerkingtreding van het systeem dient een uitgebreide analyse plaats te vinden volgens de in bijlage 1 aangegeven parameters. De jaarlijks terugkomende verkorte analyse dient geanalyseerd te worden op de in bijlage 2 genoemde parameters. De analyses dienen te worden uitgebreid met analyse op VOCl. Uitkomsten van de analyses dienen aan Gedeputeerde Staten t.a.v. bureau Grondwater te worden verstuurd.
13. Om te voorkomen dat, mogelijk verontreinigd, water uit het gebouwcircuit naar het grondwater kan lekken dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden genomen:
 - het gehele systeem dient zodanig beveiligd te worden dat bij enig drukverlies in het gebouwcircuit het systeem wordt geblokkeerd;
 - indien zich een situatie voordoet waarin het systeem wordt geblokkeerd wegens drukverlies dient de warmtewisselaar gecontroleerd te worden op lekkages en dient te worden nagegaan of er geen water uit het gebouwcircuit in de bodem is geïnjecteerd;
 - indien water uit het gebouwcircuit in het grondwater is geïnjecteerd dient de provincie hier terstond van op de hoogte worden gesteld en dient na analyse al het mogelijke te worden ondernomen om het geïnjecteerde water uit het gebouwcircuit weer te verwijderen uit de bodem.
14. De in voorschrift 12 genoemde grondwateranalyse wordt opnieuw uitgevoerd als er naar ons oordeel tijdens de werking van de installatie reden is om te veronderstellen dat er veranderingen van de kwaliteit van het grondwater ten opzichte van de referentiesituatie zijn.
15. Uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van het bodemenergiesysteem dient de vergunninghouder aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater, een rapportage te overleggen waarin in ieder geval zijn opgenomen:
 - de effecten van de grondwateronttrekking en -injectie;
 - analyses en controles van de eventuele warmtewisselaar(s);
 - berekening van de energiebalans van afzonderlijke jaren en de eventuele afwijking berekend in percentage van het geheel van het betreffende jaar;
 - berekening van de energiebalans van de afgelopen jaren en de eventuele afwijking berekend in percentage van het geheel;
 - mogelijke voorgedane calamiteiten;
 - het rendement van de bodemenergiesysteem, met een vergelijking ten opzichte van de berekende waarden;

- De effecten naar de omgeving, mede op basis van de gegevens van de peilbuizen uit het Vondelkwartier;
 - De uitkomsten van het gebiedsgerichte beheer van het diepere grondwater van de gemeente Eindhoven.
16. Minimaal vier weken voor de inwerkingtreding van het bodemenergiesysteem dient de vergunninghouder de datum van inwerkingtreding schriftelijk te melden aan Gedeputeerde Staten t.a.v. bureau Grondwater.
17. Het boren, inrichten en buiten gebruik stellen van één of meerdere bronnen moet worden uitgevoerd conform de in bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit gestelde normdocumenten (thans: Protocol 2101, Mechanisch boren, versie 1.0, vastgesteld op 17 juni 2010).


V. Een afschrift van dit besluit te zenden aan:

- Hydreco BV, de heer A. Raaijmakers, Postbus 3238, 4800 DE Breda;
- Adviesburo Tauw BV, de heer A.J. Varkevisser, Postbus 133, 7400 AC Deventer;
- Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven;
- ZLTO Raad Brabant, Postbus 100, 5201 AC 's-Hertogenbosch;
- Brabant Water N.V. Postbus 1068, 5200 BC 's-Hertogenbosch;
- Dagelijks bestuur van waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
- Stichting Brabantse Milieufederatie, de heer N. Verdaasdonk, Postbus 591, 5000 AN Tilburg.

's-Hertogenbosch, 24 oktober 2011

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. A.F. de Goede,
bureauhoofd Grondwater.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend