



Stichting Vergunning Moleneind
Mevrouw I.J.M. de Bont
Postbus 98
5340 AB OSS

VERZONDEN 07 DEC. 2018

Geachte mevrouw de Bont,

Op 27 september 2018 is bij het Waterschap (OLO-nummer 3936365) een melding ontvangen voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken van water. Aangezien deze melding betrekking heeft op de grondwaterbemaling ten behoeve van het droog houden van gebouw CO en deze activiteit valt onder de werkingsfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer, is deze melding naar ons doorgezet ter verdere behandeling. De melding is ingediend door de Stichting Vergunning Moleneind voor het bedrijf gelegen aan de Kloosterstraat 6 te Oss.

Voor het indienen van een melding gelden landelijke vereisten. Deze zijn terug te vinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De melding bestaat uit:

- het meldingformulier nr. 3936365, d.d. 27 september 2018;
- Toelichting melding grondwaterbemaling gebouw CO d.d. 27 september 2018.

Wij hebben uw melding ter advisering voorgelegd aan het Waterschap Aa en Maas en aan de gemeente Oss. Zowel de gemeente Oss als het Waterschap Aa en Maas geven aan dat de tijdelijke lozing toegestaan kan worden.

Wij hebben de melding beoordeeld en samen met de adviezen van het Waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze aan de landelijke vereisten voldoet.

Graag maken wij u erop attent dat de lozing van het bronneringswater aangegeven moet worden bij de gemeente Oss (<https://loket.oss.nl>).

Het feit, dat uw bedrijf voor deze activiteit onder de werking van het Activiteitenbesluit valt, houdt in dat voldaan moet worden aan de van toepassing zijnde voorschriften behorende bij het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling. Deze kunt u vinden op het E-loket (<http://www.wetten.nl>).

Voorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer niet toereikend

Tijdens de beoordeling van uw melding is gebleken dat de voorschriften uit het Activiteitenbesluit, die van toepassing zijn op de activiteit, niet

Zaaknummer: 18111244

zaaknummer
18111244

uw kenmerk
-

onderwerp
Besluit
maatwerkvoorschrift

behandeld door
mevrouw F. de Vet
013-20 60 100
f.dev@omwb.nl

plaats / datum
Tilburg,
7 december 2018

bijlage(n)
-



Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

geheel aansluiten op uw situatie. Wij hebben hiervoor een maatwerkvoorschrift opgesteld. Het gaat daarbij in het bijzonder om het volgende:

Het grondwater dat vrij komt bij de bemaling wordt geloosd op het vuilwaterriool van de gemeente Oss. Dit vuilwaterriool is aangesloten op de RWZI Oijen van Waterschap Aa en Maas. Op grond van lid 7 van artikel 3.2 van afdeling 3.1. 2 Lozen van grondwater bij ontwatering van het activiteitenbesluit is lozen op het vuilwaterriool niet toegestaan, tenzij het gaat om een periode korter dan 8 weken en ten hoogste 5 m³ per uur bedraagt.

De melding heeft betrekking op het lozen over een periode van langer dan 8 weken en meer dan 5 m³ per uur. Gelet hierop stellen wij maatwerkvoorschriften, zoals bedoeld in artikel 3.2, lid 8 Activiteitenbesluit.

Maatwerkvoorschriften overeenkomstig het zesde lid van artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.42, lid 1 Wet milieubeheer en op grond van artikel 3.2, lid 8 van het Activiteitenbesluit besluiten wij dat:

- het afvalwater van de grondwateronttrekking voor het drooghouden van gebouw CO met een maximale hoeveelheid van 50.000 m³/maand op het vuilwaterriool van de gemeente Oss mag worden geloosd. Dat is inclusief de hoeveelheid grondwater die onttrokken wordt voor de pilot installatie en dat niet geherinfiltrerd kan worden;
- Per uur mag er maximaal 80 m³ worden geloosd op het vuilwaterriool van de gemeente Oss.
- het een periode betreft van 13 maanden gerekend vanaf 1 november 2018.

Motivering maatwerkvoorschrift

Het afvalwater dat vrij komt bij de onttrekking van grondwater mag in dit specifieke geval geloosd worden op het vuilwaterriool omdat:

- in de directe omgeving geen oppervlaktewaterlichaam of hemelwaterriolering aanwezig is;
- herinfiltratie in de bodem ter plaatse voor dit project op dit moment niet aan de orde is. Uit diverse praktijkproeven is gebleken dat het grondwater onder andere ijzerrijk is, wat resulteert in een snelle verstopping van de infiltratieputten;
- gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater er geen overwegende bezwaren zijn om te lozen in een vuilwaterriool.

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl


Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tot slot verzoeken wij u om ons te informeren over de voortgang van het onderzoek m.b.t. het onttrekken en infiltreren van grondwater rondom gebouw CO

Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geregistreerd onder zaaknummer 18111244.

Bij correspondentie dient u dit nummer te vermelden. Hebt u nog vragen,
neem dan contact op met de in deze brief vermelde behandelaar.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Stichting Vergunning Moleneind, Oss

09-12-2018 Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Stichting Vergunning Moleneind, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Naar aanleiding van deze melding maakt Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend, dat zij op basis van artikel 8.42 Wet milieubeheer een besluit tot het stellen van een maatwerkvoorschrift hebben genomen.

De melding, het besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Leandra, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van ter inzage legging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tot en met 21 januari 2019 een bezwaarschrift worden ingediend. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk 18111244 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, december 2018.