



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 22 mei 2019 hen binnen gekomen aanvraag van Rendac Son BV om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het betreft de inrichting gelegen aan de Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel.

zaaknummer
19051596

plaats / datum
Tilburg,
20 juni 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. W.D. Denneman
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 22 mei 2019 van Rendac Son BV een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van de stoomvoorziening voor de vetraffinage bij Ecoson. Het betreft de inrichting gelegen aan Kanaaldijk Noord 20 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 19051596 en OLO-nummer 4271953.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en e (milieu) juncto artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- aan Rendac Son BV een omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo);
- aan de vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de aanvraag, inclusief de volgende aanvullingen en bijlagen, onderdeel uitmaakt van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 4271953;
 - akoestisch onderzoek Peutz met rapportnummer F 4620-47-RA d.d. 28 maart 2019;
 - toelichting aanvraag;
 - bestektekening plattegrond begane grond bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE001, d.d. 12-02-2019;
 - bestektekening plattegrond verdieping 1 bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE002, d.d. 12-02-2019;
 - bestektekening plattegrond verdieping 2 bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE003, d.d. 12-02-2019;
 - bestektekening doorsneden bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE004, d.d. 12-02-2019;
 - bestektekening gevels bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE005, d.d. 12-02-2019;
 - situatietekening, project nr 003562, tek nr 24TE300, d.d. 12-02-2019;
 - bestektekening plattegrond begane grond nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE301, rev A, d.d. 16-05-2019;
 - bestektekening plattegrond verdieping 1 nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE302, rev A, d.d. 16-05-2019;
 - bestektekening plattegrond verdieping 2 nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE303, d.d. 12-02-2019;
 - bestektekening doorsneden nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE304, rev A, d.d. 16-05-2019;

- bestektekening gevels nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE305, d.d. 12-02-2019;
- 3D views nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE306, d.d. 12-02-2019;
- Bouwbesluittekening, project nr 003562, tek nr 24TE310, rev A, d.d. 16-05-2019;
- Constructie uitgangspunten, projectnr 003562, rev A, d.d. 16-05-2019, 5 pagina's;
- Constructie overzichten, projectnr 003562, tek nr 24TE371, rev A, d.d. 16-05-2019.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	
Besluit.....	2
Onderwerp	2
Besluit.....	2
Rechtsmiddelen	4
Gegevens aanvrager	8
Projectbeschrijving.....	8
Omschrijving van de aanvraag.....	8
Huidige Vergunningssituatie.....	9
Bevoegd gezag.....	10
Volledigheid aanvraag en procedure.....	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl ;
- a. De berekening en tekening van het drukverdelend frame in ruimte 01;
 - b. De uitvoeringstekeningen van alle (prefab) betonnen en stalen constructieonderdelen;
 - c. De definitieve (detail)uitwerking van de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals doorvoeren, aansluitdetails ten behoeve van de compartimentering, brandveiligheidsdetails van de hoofd draagconstructie.
- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via het e-mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, Olonummer 4271953 en Kanaaldijk Noord 20 Son" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, Olonummer 4271953 en Kanaaldijk Noord 20 Son": **tenminste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**: de start van het heikwerk c.q. het boren van de palen en het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.4. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, Olonummer 4271953 en Kanaaldijk Noord 20 Son" of via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.

Opmerking:

Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Milieu

- 1.1.1. Vergunninghouder dient een registratie bij te houden van de momenten dat de stoomketels SKL4030E en SKL4040E in bedrijf zijn.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 22 mei 2019 hebben wij van Rendac Son BV (hierna: Rendac) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk.

Projectbeschrijving

Een bedrijfs onderdeel van Ecoson betreft de vetraffinage. In deze vetraffinage wordt middels stoomverwarming vet geraffineerd. Ten behoeve van de stoomproductie die hiervoor nodig is, worden een stoomketel (SKL4040E) en twee warmtewisselaars ingezet.

Rendac Son is voornemens om de volgende aanpassingen door te voeren in de bedrijfsvoering van de stoomproductie voor de vetraffinage:

- Het oprichten en in werking hebben van een nieuwe extra stoomketel (SKL4030E), naast de bestaande vergunde stoomketel (SKL4040E);
- Het vervangen van de vergunde -enkel uitgevoerde- warmtewisselaar door een in twee delen uitgevoerde warmtewisselaar; met dezelfde capaciteit als de enkele warmtewisselaar;
- Het aanpassen van het stoomsysteem naar een gescheiden stoomsysteem;
- Het verplaatsen van de bestaande (vergunde) compressor met de bijbehorende luchtdroger om plaats te maken voor de nieuwe stoomketel;
- Het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe compressor met ingebouwde luchtdroger.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO 4271953;
- akoestisch rapport;
- toelichting op aanvraag;
- bestektekening plattegrond begane grond bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE001, d.d. 12-02-2019;
- bestektekening plattegrond verdieping 1 bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE002, d.d. 12-02-2019;
- bestektekening plattegrond verdieping 2 bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE003, d.d. 12-02-2019;
- bestektekening doorsneden bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE004, d.d. 12-02-2019;
- bestektekening gevels bestaand, project nr 003562, tek nr 24TE005, d.d. 12-02-2019;
- situatietekening, project nr 003562, tek nr 24TE300, d.d. 12-02-2019;
- bestektekening plattegrond begane grond nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE301, rev A, d.d. 16-05-2019;
- bestektekening plattegrond verdieping 1 nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE302, rev A, d.d. 16-05-2019;
- bestektekening plattegrond verdieping 2 nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE303, d.d. 12-02-2019;
- bestektekening doorsneden nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE304, rev A, d.d. 16-05-2019;
- bestektekening gevels nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE305, d.d. 12-02-2019;

- 3D views nieuw, project nr 003562, tek nr 24TE306, d.d. 12-02-2019;
- Bouwbesluittekening, project nr 003562, tek nr 24TE310, rev A, d.d. 16-05-2019;
- Constructie uitgangspunten, projectnr 003562, rev A, d.d. 16-05-2019, 5 pagina's;
- Constructie overzichten, projectnr 003562, tek nr 24TE371, rev A, d.d. 16-05-2019.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning Wabo (bouw, milieu)	8-2-2012	C2040199/2885073	revisie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	14-3-2012	C2066371/2905776	anamox installatie waterzuivering
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	26-11-2012	C2077977/3308234	biofosfaatinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	18-3-2014	13110003	tijdelijke kantoorunits
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	28-7-2014	14060795	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	8-9-2014	14061031	omkleedruimte
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	4-6-2015	15030015	banddrogergebouw, decanterinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	20-7-2015	15060382	onthuidingshal
Wabo-vergunning (bouw, milieu, afwijken bestemmingsplan)	17-11-2015	15040649	kantoorgebouw
Wabo-vergunning (milieu)	10-12-2015	15110367	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	13-01-2016	15110963	noodketels; verleend tot 1 september 2016
Wabo-vergunning (milieu)	13-04-2016	16021459	wijziging stoomketels
Wabo-vergunning (milieu)	17-05-2016	16040573	verplaatsen zeefbocht
Wabo-vergunning (bouw, milieu, afwijken bestemmingsplan)	16-08-2016	16061062	calamiteiteninrit
Wabo-maatwerkvoorschrift	12-09-2016	16061030	stoomketels SKL20 en SKL50 (NOx-emissie)
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	11-10-2016	16071151	opslagtank
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	11-11-2016	16101013	maalgebouw diermeel
Wabo-vergunning (bouw, milieu) Maatwerkvoorschrift	20-02-2017	16120891	Revisie stoomketel SKL10/60, maatwerk mbt NOx emissie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	04-05-2017	17021714	Derde MBR
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	26-06-2017	17050112	Bordes tbv onderhoud/ methanoltank

Wabo-vergunning (bouw, milieu)	28-08-2017	17061037	humuszuurinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	20-12-2017	17110865	aanpassen bouwwerk humuszuurinstallatie
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	12-06-2018	18030067	2 noodfakkels
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	04-12-2018	18110292	Tijdelijke noodketel; tot 1-10-2019
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	02-01-2019	18121456	Vervangen decaners
Wabo-vergunning (bouw, milieu)	07-05-2019	19031255	koeltorens
Natuurbeschermingswet	02-04-2015	C2140505	
Wet natuurbescherming	14-06-2017	Z/012689	

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3, 7.4, 8.1 en 28.4 van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.5 van de Richtlijn industriële emissies en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO) van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Son en Breugel en het Waterschap de Dommel verzonden. Het waterschap heeft per e-mail van 29 mei 2019 medegedeeld dat de aangevraagde activiteiten geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het bij Rendac vrijkomende afvalwater. De gemeente heeft geen advies uitgebracht.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op de veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- afdeling 2.4 (bodem);
- afdeling 3.2 (middelgrote stookinstallaties).

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van de daarin aangewezen activiteiten. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften in de vergunning opgenomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsingskader Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het (milieuneutraal) veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen milieu

Bodem

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem. Op grond van artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan ontstaan door een bodembedreigende activiteit. Het opslaan en bewerken van dierlijk vet is in beginsel een bodembedreigende activiteit, waarbij bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen moeten worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden moet de nulsituatie van de bodem bekend zijn vóórdat daar een bodembedreigende activiteit gaat plaatsvinden. Vanwege eerder verricht onderzoek ter plaatse van de locatie is de nulsituatie voldoende bekend. Een aanvullend bodemonderzoek is niet nodig. Hiertoe wordt dan ook geen maatwerkvoorschrift gesteld.

Geluid

De inrichting is gelegen op het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein 'Ekkersrijt Noordwest' in de gemeente Son en Breugel en de gemeente Best. De optredende geluidbelasting ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein (alle bedrijven tezamen) dient ter plaatse van de zonegrens niet meer te bedragen dan 50 dB(A)-etmaalwaarde en ter plaatse van woningen binnen de zone niet meer te bedragen dan de betreffende vastgestelde hogere of MTG-waarde.

Een rapport van een onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de aangevraagde veranderingen maakt onderdeel uit van de aanvraag (Peutz, rapportnummer F 4620-47-RA d.d. 28 maart 2019). Het rapport vormt een representatieve weergave van de geluidsbelasting van de aangevraagde veranderingen.

In het akoestisch rapport zijn de akoestische consequenties van de aanpassingen inzichtelijk gemaakt. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting inclusief wijzigingen niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning.

De akoestische consequenties van een tweede stoomketel van het bedrijfsonderdeel Ecoson op de omgeving zijn in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Peutz met rapportnummer F 4620-47-RA d.d. 28 maart 2019. Uit het rapport blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende revisievergunning van 8 februari 2012.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voldaan wordt aan de vigerende geluidvoorschriften. Voor wat betreft het geluidaspect wordt vastgesteld dat de voorgenomen verandering milieuneutraal is ten opzichte van de vergunde situatie. Hierdoor kan worden voldaan aan de in de revisievergunning van 2012 opgenomen geluidsgrenswaarden. Aan de vergunning behoeven geen geluidvoorschriften te worden verbonden.

Externe veiligheid

Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in dusdanige hoeveelheden waardoor de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015. Met de voorliggende aanvraag worden echter geen wijzigingen aangevraagd van de aard en/of hoeveelheden gevaarlijke stoffen op grond waarvan de inrichting onder de werkingssfeer van genoemd besluit valt.

Geur

Er ontstaan vanwege de nu aangevraagde veranderingen geen andere of grotere geuremissies dan vergund. De aangevraagde veranderingen zijn neutraal voor het milieuaspect geur.

Lucht

In de voorgenomen situatie wordt een nieuwe stoomketel (SKL4030E) gerealiseerd met een thermische vermogen van 0,7 MW. Deze ketel is vergelijkbaar met de vergunde stoomketel (SKL4040E of stoomketel "Ecoson"). In de huidige situatie is op deze ketel een emissiegrenswaarde van 70 mg/Nm³ (NO_x) van toepassing (afdeling 3.2 van het Activiteitenbesluit). Bij normale bedrijfsomstandigheden is één van de twee systemen in gebruik.

Het vermogen waarop de huidige stoomketel wordt bedreven is afhankelijk van de mate van vervuiling van de warmtewisselaar. Bij vervuiling van de warmtewisselaar moet deze gereinigd worden. Dit vindt volgens de aanvraag een aantal keer per jaar plaats. De tijdsduur hiervan is afhankelijk van de mate van vervuiling en de tijdsduur van het veiligstellen van het stoomstelsel. Dat laatste is een vereiste om veilig onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren aan de installatie.

In de nieuwe situatie wordt het stoomstelsel gescheiden uitgevoerd. Hierbij wordt de nieuwe stoomketel (SKL4030E) aangezet op momenten dat de vergunde stoomketel

(SKL4040E) buiten werking treedt. Beide stoomketels hebben een vermogen van 0,7 MW_{th}, een vergelijkbaar afgasdebiet (621 Nm³/uur) en een identieke emissiegrenswaarde (70 mg/Nm³).

De schoorsteen van de nieuwe stoomketel (SKL4030E) staat in de directe nabijheid van de bestaande schoorsteen van de vergunde stoomketel (SKL4040E). De hoogte, diameter en het debiet zijn vergelijkbaar en leiden daarmee ook niet tot een andere wijze van verspreiding. Daarmee leidt de nieuwe aangevraagde situatie dus niet tot een andere en/of grotere impact op de luchtkwaliteit dan vergund.

Gelet op het bovenstaande zal de nieuwe situatie niet leiden tot hogere emissies en deposities dan nu op grond van de huidige vergunning zijn toegestaan. Wel is het hierbij van belang dat wordt geregistreerd op welke momenten beide ketels in gebruik zijn, zodat kan worden gecontroleerd of aan een belangrijk uitgangspunt van deze aanvraag (dat beide ketels nooit gelijktijdig in bedrijf zijn) wordt voldaan.

Lozing van afvalwater

De voorgenomen veranderingen hebben geen gevolgen voor (vergunde) effluentkwaliteit en hoeveelheid te lozen afvalwater van Rendac.

Energie

De nieuwe stoomketel wordt op aardgas gestookt en beschikt over een geïnstalleerd vermogen van 0,7 MW_{th}, vergelijkbaar met de huidige vergunde stoomketel. De stoomvraag en het aardgasverbruik zal met de nu aangevraagde wijzigingen gelijk blijven ten opzichte van de momenteel vergunde situatie.

Het geïnstalleerde vermogen van de nieuwe compressor bedraagt 160 kW. De totale toename van geïnstalleerd vermogen ten behoeve van de voorgenomen wijzigingen bedraagt dus 160 kW. Deze toename van energieverbruik is verwaarloosbaar ten opzichte van het totale energieverbruik van Rendac Son van gemiddeld 1.200 MWh/week. Derhalve is er vanuit het oogpunt van het milieuaspect energie geen bezwaar om de verandering te vergunnen.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage.

1.5. Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Tevens bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan. Ten aanzien van milieu-aspecten wordt aan de vergunning een voorschrift (registratieverplichting) verbonden.

Bouw

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Son en Breugel hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Son en Breugel.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Ekkersrijt; herziening 2017'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein - 1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Indien er gesloopt wordt waarbij meer dan 10 m³ sloopafval of asbest vrijkomt, dient er conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding gedaan te worden, indien deze nog niet reeds is gedaan.

1.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit voorschriften opgenomen.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Rendac Son BV, Son En Breugel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Rendac Son BV. De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe stoomketel, het vervangen van een warmtewisselaar, het plaatsen van een nieuwe compressor en het verbouwen om dit mogelijk te maken voor de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk Noord 20 te Son En Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juni 2019 tot en met 5 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 19051596 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2019.

