



## **Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant**

voor de ambtshalve wijziging van een vergunning krachtens de Waterwet, ten behoeve van het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem van Gemeentewerf Veghel gelegen aan de Doornhoek 3740, 5465 TA te Veghel.



## Onderwerp

Gedeputeerde Staten hebben op 24 april 2019, kenmerk Z.00118811/D.000450549 een vergunning krachtens de Waterwet verleend aan gemeente Meierijstad ten behoeve van het oprichten van een open bodemenergiesysteem Gemeentewerf Veghel, gelegen ter plaatse van de Doornhoek 3740 te Veghel.

In het besluit is abusievelijk een verkeerde filterdiepte opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging wordt de vergunning hierop aangepast.

## Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.4 van de Waterwet:

- I. de vergunning van gemeente Meierijstad ten behoeve van het open bodemenergiesysteem Gemeentewerf Veghel, gelegen ter plaatse van de Doornhoek 3740 te Veghel met nummer Z.00118811/D.000450549 d.d. 24 april 2019 als volgt te wijzigen:
  - het aanpassen van de filterdieptes.
- II. Voorschrift 1.1. van de vergunning te wijzigen door het aan deze vergunning verbonden voorschrift 1.1.

Op grond van artikel 6.22, eerste lid van de Waterwet, kan het bevoegd gezag een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.



## Voorschrift 1

## Bron en filters

1. De monobron moet worden gerealiseerd binnen een straal van 10 meter van het punt met de volgende Rijksdriehoeksnet-coördinaten:

x - coördinaat 165.053

y - coördinaat 402.033

Het ondiepe filter is afgesteld vanaf een diepte van 27,6 meter -maaiveld tot maximaal 32,5 meter -maaiveld. Het diepe filter is afgesteld vanaf een diepte van 58,8 meter -maaiveld tot maximaal 63,1 meter -maaiveld.

Eindhoven, 27-6-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## **Procedurele aspecten**

### **1. Bevoegd gezag**

Voor onderhavige wijziging zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om een Waterwetvergunning ambtshalve te wijzigen. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

### **2. Procedure**

#### **m.e.r.-aanmeldnotitie**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 17-12-2018 besloten, gelet op artikel 7.2, eerste lid onder b, van de Wm, in samenhang met artikel 2, tweede lid en vijfde lid onder b, van het Besluit m.e.r., en artikel 7.17, eerste en derde lid, van de Wm, dat voor de voorgenomen activiteit en de daaraan ten grondslag liggende m.e.r.-aanmeldnotitie geen milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Deze ambtshalve aanpassing van de vergunning is geen verandering in de zin van het besluit milieueffectrapportage. Derhalve hoeft er geen nieuw m.e.r.-beoordelingsbesluit te worden opgesteld voor deze wijziging.

#### **Procedure Algemene wet bestuursrecht**

Op de voorbereiding van deze beschikking is afdeling 3.4 (de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet van toepassing. Voor de te nemen beschikking wordt dan ook de procedure als bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Dit betekent dat geen ontwerpbesluit voor inspraak openbaar ter visie wordt gelegd, maar dat direct het definitief besluit wordt genomen. Hiertegen is bezwaar/beroep mogelijk.

De beschikking en kennisgeving van de beschikking zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.

### **3. Advies**

Het waterschap is adviseur op grond van de Waterwet en is op 23 mei 2019 om advies gevraagd. Naar aanleiding van ons verzoek zijn geen adviezen ontvangen.

### **4. Overwegingen**

In de vergunning van 24 april 2019, kenmerk Z.00118811/D.000450549, zijn in voorschrift 1.1 verkeerde filterdieptes opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging wordt de vergunning hierop aangepast.

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde wijziging van de vergunning kan worden verleend.