



## **Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant**

om de op 3 april 2020, onder kenmerk 5003589 verleende vergunning krachtens de Waterwet aan Toine Brock Vastgoed B.V., ten behoeve van het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem van kantoor Engie gelegen aan de Schijfstraat 21 te Oisterwijk ambtshalve te wijzigen.



### **Onderwerp**

Gedeputeerde Staten hebben op 3 april 2020 een vergunning met kenmerk 5003589 krachtens de Waterwet verleend. De Waterwetvergunning is verleend ten behoeve van het bodemenergiesysteem van kantoor Engie, gelegen ter plaatse van de Schijfstraat 21 te Oisterwijk.

In deze vergunning is per abuis een voorschrift opgenomen die niet klopt. Er is een voorschrift opgenomen waarin staat dat de minimale injectietemperatuur van het te retourneren grondwater in de retourbron altijd minimaal de natuurlijke achtergrondtemperatuur van het grondwater dient te bedragen. Gezien het hier om een recirculatiesysteem gaat, en in de retourbron zowel warm als koud water geïnjecteerd wordt, is dit voorschrift niet juist.

Daarom wordt het desbetreffende voorschrift middels deze beschikking ambtshalve aangepast en verlenen wij de vergunning in overeenstemming met de aanvraag.

### **Besluit**

Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 6.22 lid 1 van de Waterwet een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzingen of aanvullen.

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.4 van de Waterwet het volgende lid van vergunning met nummer 5003589 d.d. 3 april 2020 te laten vervallen:

#### **Voorschrift 2           Energie**

4. De minimale injectietemperatuur van het te retourneren grondwater in de retourbron bedraagt altijd minimaal de natuurlijke achtergrondtemperatuur van het grondwater. Hierbij worden de temperaturen van het water uit de technische ruimte die gemeten worden na het opstarten buiten beschouwing gelaten.

Eindhoven, 1-5-2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager  
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



## Procedurele aspecten

### 1 Huidige vergunningensituatie

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Waterwet	3 april 2020	5003589	Bodemenergiesysteem kantoor Engie

### 2 Ambtshalve wijziging

Het betreft een ambtshalve aanpassing van een reeds verleende vergunning voor een open bodemenergiesysteem. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de effectenstudie, behorende bij de originele aanvraag.

Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 6.22 lid 1 van de Waterwet een vergunning (als bedoeld in artikel 6.4 lid 1 onder b van de van de Waterwet) en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

### 3 Bevoegd gezag

Voor onderhavige aanvraag zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Waterwetvergunning te verlenen, te weigeren, te wijzigen of aan te vullen. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

### 4 Procedure

De vigerende vergunning is voorbereid met de reguliere procedure van de Algemene wet bestuursrecht zoals beschreven in artikel 6.16, eerste lid van de Waterwet.

De beschikking en kennisgeving van de beschikking zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant.

### 5 Procedure

Het waterschap is adviseur op grond van de Waterwet en is op 23 april 2020 om advies gevraagd

Naar aanleiding van ons verzoek zijn geen adviezen ontvangen.



## **Overwegingen**

In deze vergunning is per abuis een voorschrift opgenomen die niet klopt. Er is een voorschrift opgenomen waarin staat dat de minimale injectietemperatuur van het te retourneren grondwater in de retourbron altijd minimaal de natuurlijke achtergrondtemperatuur van het grondwater dient te bedragen. Gezien het hier om een recirculatiesysteem gaat, en in de retourbron zowel warm als koud water geïnjecteerd wordt, is dit voorschrift niet juist.

Daarom wordt het desbetreffende voorschrift middels deze beschikking ambtshalve aangepast en verlenen wij de vergunning in overeenstemming met de aanvraag.

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de ambtshalve wijziging van de vergunning kan worden verleend.