



**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
HZ_WWV-2018-7238

plaats / datum
Eindhoven,
17-9-2020

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan Koninklijke Cosun U.A. te Breda.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant



BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de Waterwetvergunning met nummer 1575629, op 31 augustus 2009 verleend aan Koninklijke Cosun U.A. te Breda.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 31 augustus 2009 verleende vergunning met nummer 1575629 aan Koninklijke Cosun U.A., te wijzigen in Aviko B.V. gelegen aan de Korte Oijen 2 te Katwijk gemeente Cuijk;
- II. de voorschriften met de nummers IV. sub 1 *Algemene Voorschriften* en IV. sub 2 *Specifieke voorschriften* zoals deze op 31 augustus 2009 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften";
- IV. dat de ambtshalve wijziging met nummer HZ_INFO-2018-9114, verleend op 30 oktober 2014 onverminderd van kracht blijft.

Dit besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WWV-2018-7238.



Rechtsmiddelen

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na de publicatie van de bekendmaking beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet ten minste bevatten: uw naam en adres; een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt; gronden van het beroep. Het beroep dient ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroep ingesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het instellen van beroep een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90152, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2018-7238 gekoppeld. Bij correspondentie dient dit kenmerk te worden vermeld.



Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	7
Inhoudelijke overwegingen	9



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2020/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

1. Dat maximaal 80 m³ per uur, 1.920 m³ per dag, 59.520 m³ per maand en 400.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, hiervan mag:
 - maximaal 400.000 m³ per jaar worden onttrokken ten behoeve van de productie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie, hiertoe benodigd koel- en suppletiewater en water t.b.v. schoonmaakwerkzaamheden. Het grondwater wordt onttrokken uit het eerste watervoerende pakket gelegen van 5 m -mv tot 15 m -mv.

Voorschrift 2020/2: specifiek waterverbruik

2. Het specifiek waterverbruik moet minimaal in overeenstemming zijn met wat binnen deze branche als gangbaar en haalbaar wordt geacht. Aviko werkt met Kritieke Prestatie Indicatoren voor het verbruik van grondwater. De KPI voor de producten is 8 m³ per ton product. Deze KPI zal jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast aan het betreffende productie pakket.

Voorschrift 2020/3: aantal onttrekkingsputten, x-, y-coördinaten en filterdiepten

3. Op de locatie zijn 2 onttrekkingsputten aanwezig. De onttrekkingsputten zijn gerealiseerd binnen een straal van 10 meter vanaf de volgende coördinaten:
 - bron 1: X-coördinaat 163.856 Y-coördinaat 384.620; bovenkant filter 5 m -mv, onderkant filter 15 m -mv;
 - bron 2: X-coördinaat 163.870 Y-coördinaat 384.598; bovenkant filter 5 m -mv, onderkant filter 15 m -mv.

Voorschrift 2020/4: maximaal geïnstalleerd vermogen

4. Het maximaal geïnstalleerd vermogen in m³ per uur bedraagt:
 - bron 1: 40 m³ per uur;
 - bron 2: 40 m³ per uur.

Voorschrift 2020/5: buitengebruikstelling

5. Indien een onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld, dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/6: vervanging van een buiten gebruik geraakte put

6. Vervanging van een buiten gebruik geraakte put is toegestaan mits:
 - de nieuwe put niet dieper wordt dan de oude put;
 - de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;



- de nieuwe put zo dicht mogelijk en maximaal 10 m vanaf de oude put wordt gelokaliseerd;
- geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
- de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
- de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/5.

Voorschrift 2020/7: benodigde goedkeuring GS bij aanleg nieuwe putten

7. Indien niet aan het gestelde onder 2020/6 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

Voorschrift 2020/8: beëindiging grondwateronttrekking

8. Voordat de grondwateronttrekking wordt beëindigd moeten vooraf de gevolgen van het beëindigen van de onttrekking worden beschreven. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien door het handelen nadelige gevolgen ontstaan voor het watersysteem zullen deze gevolgen moeten worden weggenomen of worden gecompenseerd door de vergunninghouder. Indien dit niet mogelijk is zullen de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Voorschrift 2020/9: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

9. In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 - de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
 - de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
 - het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met 1575629, d.d. 31 augustus 2009 is verleend onder de Grondwaterwet. Later dat jaar is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

De ontwerpbeschikking is op 26 juni 2020 verzonden aan de vergunninghouder en de betrokken bestuursorganen. De ontwerpbeschikking en kennisgeving zijn gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 1 juli tot en met 11 september 2020 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Cuijk.

Proces

Vergunninghouder

Wij hebben vergunninghouder per brief (kenmerk Z.109733 / D.384399 d.d. 28-9-2018) op de hoogte gesteld van het voornemen om de vergunning te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is tijdens het bedrijfsbezoek op 15 april 2019 besproken en in concept per email op 27 augustus 2019 aan de vergunninghouder voorgelegd.

In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 6 november 2019 de hiervoor benodigde gegevens aangeleverd en zijn er verder geen aanvullingen of opmerkingen over de voorschriften ontvangen. Op 10 maart 2020 is de opzet van de ontwerpbeschikking met de vergunninghouder besproken. Daarbij is afgesproken om in plaats van een algemene ratio, de specifieke Kritieke Prestatie



Indicatoren (KPI) van het bedrijf in de voorschriften op te nemen. Op 24 juni heeft de vergunninghouder per e-mail laatste gegevens aangeleverd.

Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan deze vergunning, d.d. 31 augustus 2009 met nummer 1575629, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. De onttrekkingshoeveelheid van de vergunning wijzigt niet. Hierdoor zijn er geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of ander belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Zodoende gaan wij over tot het wijziging van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning d.d. 31 augustus 2009 met nummer 1575629.