



**Ontwerp-Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant**

ons kenmerk
Z.171237 / D.643534

plaats / datum
Eindhoven,
30-9-2020

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de Waterwetvergunning verleend aan NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant voor de drinkwaterwinning gelegen aan de Bakelsedijk 139 te Helmond.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Hank Velthuis
Afdelingsmanager



ONTWERP-BESLUIT

Onderwerp

Het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de vergunningvoorschriften van de op 25 april 1997 afgegeven vergunning in het kader van de Grondwaterwet met nummer 439249 aan NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant voor de inrichting aan de Bakelsedijk 139 te Helmond.

Besluit

Gedeputeerde Staten zijn voornemens, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet:

- I. de tenaamstelling van de op 25 april 1997 verleende vergunning met nummer 439249 aan NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant te wijzigen in Brabant Water NV te 's-Hertogenbosch t.b.v. het onttrekken van water aan de bodem binnen het waterwingebied Helmond gelegen aan de Bakelsedijk 139 te Helmond;
- II. de ambtshalve wijziging van 25 januari 2017 met kenmerk 00.432.587/16101154 in te trekken;
- III. de voorschriften onder III. sub 1 t/m 5 zoals deze op 25 april 1997 aan deze vergunning verbonden zijn, te laten vervallen;
- IV. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het kopje "voorschriften".

Dit ontwerp-besluit is geregistreerd onder nummer Z.171237/D.643534.



Rechtsmiddelen

Zienswijzen

Een ieder kan binnen zes weken na de publicatie van de ontwerp-beschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, P.a. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na de begindatum van de terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z.171237237/D.643534 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.



Inhoudsopgave

Ontwerp-Besluit	2
Voorschriften	5
Procedurale overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	9



VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 2020/1: maximaal debiet, doel en onttrekkingsdiepte

1. Dat maximaal 2.250 m³ per uur, 45.000 m³ per dag, 900.000 m³ per maand en 6.000.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, voor de productie van drinkwater uit het pakket gelegen van 30 m -mv tot 80 m -mv.

Dat maximaal 1.125 m³ per uur, 22.500 m³ per dag, 450.000 m³ per maand en 3.000.000 m³ per jaar mag worden onttrokken, voor de productie van drinkwater uit het pakket gelegen van 120 m -mv tot 195 m -mv.

Voorschrift 2020/2: aantal onttrekkingsputten, filterdiepten en geïnstalleerd capaciteit

2. Op de locatie zijn 13 middeldiepe onttrekkingsputten aanwezig:

Putnummer	diepte filtertraject in m-mv	Putnummer	diepte filtertraject in m-mv
PP051	33,7 - 74,2	PP062	32,0 - 63,0
PP052	31,9 - 63,7	PP063	33,3 - 66,8
PP053	34,3 - 69,5	PP064	30,7 - 75,4
PP054	33,3 - 72,7	PP065	32,5 - 77,6
PP055	32,5 - 74,6	PP066	32,9 - 72,3
PP056	36,1 - 66,9	PP067	34,9 - 68,8
PP061	33,1 - 62,5		

De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt per onttrekkingsput 125 m³ per uur.

Op de locatie zijn 14 diepe onttrekkingsputten aanwezig:

Putnummer	diepte filtertraject in m-mv	Putnummer	diepte filtertraject in m-mv
PP011	128,0 - 185,9	PP021	121,7 - 183,5
PP012	133,9 - 183,5	PP022	122,8 - 183,7
PP013	129,3 - 184,2	PP023	124,4 - 178,2
PP014	123,2 - 174,0	PP024	125,1 - 184,8
PP015	127,2 - 178,7	PP025	121,3 - 182,4
PP016	134,7 - 192,2	PP026	128,0 - 184,6
PP017	130,2 - 189,0	PP027	130,2 - 185,9

De maximaal geïnstalleerde capaciteit bedraagt per onttrekkingsput 70 m³ per uur.

In het geval dat er veranderingen in de winputnummering of als gevolg van een nieuwe waterpassing optreden, zorgt Brabant Water NV 1 keer per jaar voor een geactualiseerd overzicht en overlegt dit aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 2020/3: buitengebruikstelling

3. Indien de onttrekkingsput definitief buiten gebruik wordt gesteld dient dit binnen twee weken na de buitengebruikstelling van de onttrekkingsput te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Binnen 6 maanden na de melding van het buiten gebruik stellen, dient de vervallen put te worden afgedicht conform BRL SIKB 2100 en protocol SIKB 2101. Een afdichtingsstaat van



de oude vervallen put wordt binnen twee weken na afdichting verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/4: vervanging van een buiten gebruik geraakte put

4. Vervanging van een put die definitief buiten gebruik is gesteld, is toegestaan mits:
 - de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
 - het filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
 - de nieuwe put binnen de begrenzing van het aangewezen waterwingebied van de winning Helmond wordt gerealiseerd;
 - geen toename van het in de vergunning verleende debiet wordt veroorzaakt;
 - de boorbeschrijving en locatietekening met nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten;
 - de buiten gebruik gestelde put wordt afgedicht overeenkomstig het gestelde in voorschrift 2020/3.

Voorschrift 2020/5: uitbreiding van putten binnen het waterwingebied

5. Uitbreiding van het aantal putten binnen de begrenzing van het waterwingebied is toegestaan mits:
 - de nieuwe put niet leidt tot een overschrijding van één van de in voorschrift 2020/1 opgenomen maximale uur-, dag-, maand- en/of jaardebieten;
 - de nieuwe put niet dieper wordt dan de in voorschrift 2020/1 vermelde diepten;
 - de filter in hetzelfde watervoerend pakket wordt afgesteld;
 - de boorbeschrijving en locatietekening met de nieuwe locatie binnen 2 weken na uitvoer van de werkzaamheden wordt verstrekt aan Gedeputeerde Staten.

Voorschrift 2020/6: goedkeuring GS bij aanleg nieuwe putten

6. Indien niet aan het gestelde in voorschrift 2020/4 en/of 2020/5 kan worden voldaan, dient er voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe put goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen voor de realisatie van de nieuwe put.

Voorschrift 2020/7: beëindiging grondwateronttrekking

7. Bij het voornemen tot een volledige beëindiging van de onttrekking dient de vergunninghouder onderzoek te doen naar de gevolgen van het stoppen van de grondwateronttrekking. De bevindingen moeten met Gedeputeerde Staten worden besproken voordat de onttrekking wordt gestopt. Indien nadelige effecten gaan optreden zal de vergunninghouder in overleg met de waterbeheerder deze nadelige effecten zoveel als nodig wegnemen, beperken of compenseren. De hiervoor benodigde maatregelen en wijze van aanpak dienen vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.



Voorschrift 2020/8: opgave onttrokken hoeveelheden grondwater

8. In het begin van elk jaar doch uiterlijk binnen de eerste drie maanden van elk jaar is de vergunninghouder verplicht opgave te doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater van het voorgaande jaar. De opgave bevat in ieder geval de volgende gegevens:
- de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater per kwartaal;
 - de diepte van de onttrekking met het bijbehorende doel in m³ per jaar;
 - het eventuele retourdeel per doel en diepte in m³ per jaar.

Voorschrift 2020/9: voortzetten bestaande net van waarnemingsputten

9. Het bestaande net van waarnemingsputten voort te zetten. Aanpassingen t.b.v. de optimalisatie van de beoogde meting van de grondwaterstanden zijn na overleg met GS toegestaan. De filters van deze putten dienen zodanig te worden gesteld, dat de stand van het ondiepe grondwater altijd kan worden gemeten. De stijghoogte of grondwaterstand moet automatisch worden geregistreerd met een minimale frequentie van één keer per uur. Eénmaal per 3 maanden worden deze gegevens uitgelezen, gecontroleerd, gevalideerd en aangeleverd aan TNO.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 27 augustus 2018 besloten om de vergunningen voor het onttrekken van grondwater in lijn te brengen met de Waterwet, zodat sprake is van een actueel vergunningenbestand. Dit met de bedoeling dat:

- historische vergunningen worden ingetrokken die al jaren niet meer benut worden,
- daarnaast de actief benutte vergunningen administratief op orde gemaakt worden, en
- met vergunninghouders afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Projectbeschrijving

Het betreft een ambtshalve aanpassing van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de aan de vigerende vergunning verbonden voorschriften.

Bevoegd gezag

Op basis van artikel 6.4 zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag voor onderhavige aanvraag. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd om de Watervergunning te verlenen of te weigeren. Daarbij is de omgevingsdienst er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in het besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot het gebruik van de ondergrond.

Procedure

De vergunning met nummer 439249, d.d. 25 april 1997 is verleend onder de Grondwaterwet. In 2009 is de Grondwaterwet opgenomen in de Waterwet en valt de vergunning onder het regiem van de Waterwet. Op grond van artikel 6.22 eerste lid van de Waterwet kan het bevoegd gezag een onttrekkingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen of aanvullen.

In de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn hier procedureregels voor opgenomen. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is van toepassing. Dit betekent onder andere dat, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt, de vergunninghouder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 4.8 Awb).

Proces

Vergunninghouder

Brabant Water is in 2018 rechtstreeks door de provincie op de hoogte gesteld van het besluit van GS van 27 augustus 2018 en het voornemen om de vergunningen van alle waterwinningen te willen actualiseren.

De beoogde opzet van de nieuwe voorschriften en de aanpassing van de tenaamstelling van de vergunning is besproken op 13 november 2019. Het concept van deze vernieuwde opzet is vervolgens per e-mail op 17 december 2019 aan Brabant Water voorgelegd en op 13 februari 2020 besproken. Op 16 april 2020 is het aangepaste concept aan de vergunninghouder gemaïld met het verzoek deze te bekijken en indien nodig, gegevens aan te vullen. In reactie hierop heeft de vergunninghouder per e-mail op 8 september 2020 de laatste hiervoor benodigde aanvullende gegevens aangeleverd.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Grondwater

1. ALGEMEEN

1.1 INLEIDING

De oorspronkelijk aan de vergunning, van 25 april 1997 met nummer 439249, verbonden voorschriften voldoen niet meer aan de tegenwoordig te stellen inhoudelijke en administratieve eisen. In 2017 is het voorschrift over de beoogde meting van de grondwaterstanden met een ambtshalve wijziging (kenmerk: kenmerk 00.432.587/16101154) al geactualiseerd. Dit voorschrift is nu integraal overgenomen als voorschrift 2020/9. Hiermee kan deze ambtshalve wijziging als vervallen worden beschouwd. Tevens is de tenaamstelling veranderd. Er zijn geen afwijkende effecten voor de vergunninghouder, omwonenden of andere belanghebbenden te verwachten.

1.2 TOETSING

Afweging van belangen

De in deze ambtshalve wijziging beschreven aanpassingen en aanvullingen leiden niet tot een andere bedrijfsvoering of andere invloeden op de omgeving dan reeds eerder beoordeeld en vergund.

1.3 CONCLUSIE

Zodoende gaan wij over tot het wijzigen van de tenaamstelling en het wijzigen en aanvullen van de voorschriften van de vergunning met nummer 439249 d.d. 25 april 1997.